

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

### VZ „Nemocnice Havířov – ČOV – projekční studie“

#### **Dotazy:**

- 1) Mohla byste mi v této fázi sdělit hodnotu denního např. Měsíčního objemu odpadních vod na ČOV?
- 2) Mohla byste mi v této fázi sdělit limity pro parametry na odtoku ČOV do městské kanalizace (pokud se liší od limitů podle kanalizačního řádu Města Havířov)?
- 3) Předpokládám, že podat nabídku nebude možno podat prostřednictvím datové schránky nemocnice (rifk6my)? Prosím o potvrzení.

#### **Odpovědi:**

- 1) Průměrný objem odpadních vod na ČOV činí 4 299 m<sup>3</sup>/měsíc (údaje jsou za rok 2018).
- 2) Limity pro parametry na odtoku z ČOV do městské kanalizační sítě dle kanalizačního řádu se neliší.
- 3) Účastníkům předpoklad je správný, zadavatel připouští podání nabídek pouze prostřednictvím el. nástroje E-ZAK. Podání nabídek jinou formou než přes E-ZAK je nepřipustné.

V Havířově 01.02.2019

vyřizuje: Bc. Alexandra Stušová