



SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ

příspěvková organizace

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„PAVILON N – chlazení vybraných místností 3. - 5. NP“

Číslo spisu: SNO/Otr/2019/01/Pavilon N-chlazení

Číslo zakázky: P19V00000033

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Ve Výkazu výměr jsou uvedeny i přesné rozměry vnitřních a venkovních jednotek. Každý výrobce však např. venkovní jednotky má jinak veliké- né diametrálně, ale velikost je trochu jiná.

Prosím tímto o sdělení, zda je možné tyto rozměry považovat za přibližné rozměry a je tím pádem možné nabídnout i jiného výrobce než je specifikováno ve výkazu výměr?

ODPOVEĎ č. 1

Pro dodávku jednotek požadujeme dodržení technických parametrů daných projektovou dokumentací při možné úpravě rozměrů jednotek max. o 10%. Dále přikládáme pohled na fasádu pro umístění venkovní jednotky a pohled pro umístění vnitřních jednotek m.č. 343, 442, 542.

V těchto pozicích je možné alternativně použít náhradního řešení umístění jednotek za předpokladu, že zhotovitel svou odborností zajistí souhlas TIČR a HZS pro vydání kolaudačního souhlasu akce.

U ostatních pozic vnitřních jednotek v případě změny rozměru technický problém nepředpokládáme.





V Opavě dne **27 -02- 2019**

l.j. 
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel