



Došlo

25. 04. 2018

Č.: 0233

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Martin Jonšta
Varenská 49
729 02 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1097950914

VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2018-04-24

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení: **Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s.** v k.ú. Jablunkov. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto venkovního vedení činí **10m** od krajního vodiče měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě