

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 0076/MJ  
ZE DNE: 11.04.2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 19433/2018/FM/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 119433/2018/FM/HOK  
VYŘIZUJE: Eva Neuwirthová  
TEL.: 558 418 310  
E-MAIL: eva.neuwirthova@khssova.cz

DATUM: 11.05.2018

Sweco Hydroprojekt a.s.  
divize Morava, pracoviště Ostrava  
Varenská 49  
729 02 Ostrava

Došlo

11.05.2018

## Z Á V A Z N É   S T A N O V I S K O

Čj.: 0301

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava, IČ 26475081, zastupující na základ plné moci společnost Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov čp. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, doručenou dne 13.04.2018, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s.“ pro potřeby stavebního řízení.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s.“ na pozemcích parc.č. 2030/1 a 2030/3 k.ú. Jablunkov, předloženou pro potřeby stavebního řízení,

## s o u h l a s í .

### Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava, IČ 26475081, zastupující na základ plné moci společnost Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov čp. 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, doručené dne 13.04.2018, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s.“ pro potřeby stavebního řízení, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS“), jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace (zpracovatel dokumentace: Sweco Hydroprojekt a.s., datum: 03/2018) řeší rekonstrukce a optimalizaci provozu stávající čistírny odpadních vod ve stávajícím oploceném areálu. V rámci stavby jsou řešeny tyto stavební objekty:

SO 101 Rekonstrukce česlí (drobné stavební úpravy v souvislosti s instalací nového strojního zařízení, sanace stávajících betonových konstrukcí, nátěry ocelových konstrukcí)

SO 102 Vyspravení šterbinové nádrže (sanace stávajících betonových konstrukcí, nátěry ocelových konstrukcí)

SO 103 Aktivační nádrž – nová (vybudování nové zastropené železobetonové aktivační nádrže s vnitřní přepážkou, o užitném objemu 48 m<sup>3</sup>)

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00

SO 104 Vyspravení dosazovací nádrže (sanace stávajících betonových konstrukcí, nátěry ocelových konstrukcí)  
SO 105 Drobné stavební úpravy v provozní budově (úpravy související s rekonstrukcí potrubních rozvodů v rámci úpravy hygienizace kalu, kalového hospodářství a instalací nových dmychadel pro aktivací proces. Jedná se o demolici, úpravu, případně o zřízení nových prostupů a podkladních betonových bloků.)  
SO 106 Rekonstrukce kalových polí (sanace stávajících betonových konstrukcí, nové zastřešení)  
SO 107 Spojovací potrubí (vč. přeložky vodovodu v délce 15 m)  
SO 108 Zpevněné plochy  
SO 109 Demolice biofiltru (demolice a odstranění stávajícího biofiltru)  
SO 110 Dočasná komunikace (pro účely zajištění přístupu techniky po dobu realizace stavby – šířka 3 m, celková délka 80 m)

Do suterénu strojovny ve stávající provozní budově je navrženo umístění dvou dmychadel s jednotkovým výkonem cca 65 m<sup>3</sup>/h potřebných pro zajištění provzdušňování aktivace, pro pohon mamutky plovoucího kalu. Dmychadla budou opatřena protihlukovými kryty pro snížení hladiny hluku ve strojovně.

S ohledem na charakter stavby, automatický provoz, umístění dmychadel v suterénu uzavřeného zděného objektu a jejich opatření protihlukovými kryty a vzhledem ke vzdálenosti nejbližších chráněných obytných prostor existuje reálný předpoklad, že provozem rekonstruované ČOV nebude docházet k porušování povinností vyplývajících z § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s prováděcím právním předpisem a limity dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

Mgr. Jan Kresta, v. r.  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  
územní pracoviště Frýdek-Místek

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, 1 list/2 strany (DS)

1x KHS, odd. HOK, 1 list/2 strany