



1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco Hydroprojekt a.s. ZPRACOVAL: QLine spol. a. s., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava				ŘEŠITEL	Ing. Krkoška	
				ODP.ZÁSTUPCE	Ing. Česlík	
VYPRACOVAL	-	HIP	Ing.Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing.Karel Hurt	
PROJEKTANT	Ing.Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Černý, Ph.D.	DATUM	05.2018	
OBJEDNATEL	Sanatorium Jablunkov a.s.			OKRES	Frýdek-Místek	
AKCE: Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov a.s.				ČÍSLO ZAKÁZKY	31 5011 02 02	
				STUPEŇ	DSP+DPS	
				FORMÁT	2 A4	
				MĚŘÍTKO	1 : 75	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	0005/18/3	
ČÁST STAVBY	SO 103 Aktivační nádrž - nová			SO/PS	SO 103	
PŘÍLOHA: Aktivační nádrž - výkopy				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.3.1	h
						1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplvajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).