



**Povodí Odry**  
státní podnik



POD000176828

Váš dopis zn.: 0074/MJ

Ze dne:

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

**Došlo**

27. 04. 2018

Naše zn.: POD/05693/2018/9233/57.21

Vyřizuje: Marek Štrajt, Ing.

Tel.: 596 657 267

E-mail: Marek.Strajt@pod.cz

Varenská 49, P.O.BOX č. 202

729 02 Ostrava

Čj.: 0242

Datum: 26.4.2018

**S t a n o v i s k o správce povodí k projektu stavby „Rekonstrukce ČOV v Sanatoriu Jablunkov, a.s.“**

Předložená projektová dokumentace zpracovaná pro potřeby stavebního řízení řeší rekonstrukci a optimalizaci provozu stávající mechanicko – biologické ČOV u objektu Sanatoria Jablunkov, a.s. na pozemku p.č. 2030/1 v k.ú. Jablunkov. V rámci územního řízení jsme se k plánované stavbě vyjadřovali dopisem pod č.j. 16946/9233/57.21/2015 ze dne 16.12.2015.

Navržená akce předpokládá zejména vybudování nového objektu biologického čištění – aktivační nádrže, která nahradí stávající biologický filtr a rekonstrukci objektů mechanického čištění (rekonstrukce česlí, vyspravení dosazovací nádrže, rekonstrukce kalových polí, výměna spojovacích potrubí). Součástí předmětné rekonstrukce budou i drobné stavební úpravy v provozní budově a zřízení nových zpevněných ploch.

Řešená stavba se nachází v povodí útvaru povrchových vod HOD\_0740 (Lomná od pramene po ústí do toku Olše). Celkový stav tohoto vodního útvaru byl vyhodnocen jako dobrý.

Správce povodí posoudil vliv předmětného záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska správy povodí, současně správy VT Lomná a zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav T u r e č e k  
vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

**Povodí Odry,**  
státní podnik  
701 26 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Příloha: PD