



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1
k Veřejné zakázce

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO: 00844641
Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Výměna podlahových krytin na Centrálních
operačních sálech„**

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2019/05/výměna podlahových krytin-COS**
Číslo zakázky: **P19V00000102**
(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1

Dobrý den, tímto upozorňuji na chybu v SOD na straně 12 v bodě 3. Zhotovitel se zavazuje provést měření svodového odporu podlah místností a antistatickou úpravou PVC a následně vystavit revizní zprávu. Hodnota naměřeného svodového odporu musí být v rozpětí $R_{min} = 5 * 104 \Omega \leq R_v \leq R_{max} = 106 \Omega$. Bez provedení měření a zajištění požadované hodnoty svodového odporu dle ČSN 33 2140, ČSN 33 2080 není možno dílo převzít. Správně by mělo být uvedeno ... měření svodového odporu podlah v místnostech s elektrostaticky vodivou úpravou PVC. Dále pak se odpor elektrostaticky vodivých podlah měří dle ČSN 1081- Pružné podlahové krytiny - Zjišťování elektrického odporu popisující požadavky a metodiku měření.

Odpověď č. 1

Zadavatel dle výše uvedeného upozornění upravuje Přílohu č. 5 Návrh SoD. Její znění, včetně barevně vyznačených úprav, je zveřejněno. Dále zadavatel provedl úpravu délky záruky a požadavky na dodání certifikátů osvědčujících elektrostatické vlastnosti podlahových krytin i lepidla a prohlášení o shodě. Veškeré, se změnami související přílohy, jsou taktéž zveřejněny.

V Krnově dne **- 7. 06. 2019**

Ing. Karel Siebert, MBA
V době nepřítomnosti ředitele SZZ K
pověřen jeho zastupováním

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel