

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:

Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.

Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-008925

Dne 18. 7. a dne 19. 7. 2019 byly prostřednictvím elektronického nástroje doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení, kteří byli vyzváni k podání nabídky a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html.

Žádost o vysvětlení ZD:

Součástí zadávací dokumentace je dokument „Svazek 2 - Př.1 - Smlouva o dílo“.

Čl. XV. Sankční ujednání, odst. 7: „V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.“

Pro odstranění jakékoli pochybnosti, že se nejedná o duplicitní sankci pro odstranění vady, s nimiž bylo dílo převzato a vztahuje se na takovýto případ ujednání pouze odst. XV., 2., navrhuje doplnit větu v odst. XV., 7. takto: „...k odstranění vady v rámci záruky je zhotovitel povinen ...“

Vysvětlení ZD:

Zadavatel v příložené SoD upravuje textaci věty v odst. XV., odst. 7 takto:

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady v rámci záruky je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Žádost o vysvětlení ZD:

Součástí zadávací dokumentace je dokument „Svazek 2 - Př.1 - Smlouva o dílo“.

Čl. III, odst. 8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

a

Čl. XII., odst. 1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít do 10 dnů od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky.

Slovní spojení „jakékoliv vady a nedodělky“ definuje opravdu vše, byť i jedinou drobnou vadu, která by v žádném případě nebránila řádnému užívání a provozování díla, avšak byla by pak příčinou nepřevzetí díla. Přitom m.j. čl. VII., odst. 2, písmeno l) uvádí „v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, ..“,

Navrhujeme znění uvedených odstavců dát do souladu a:

čl. III, odst. 8 upravit takto: „Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících řádnému užívání a provozování díla převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.“

Čl. XII, odst. 1 upravit takto: „Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít do 10 dnů od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky bránící řádnému užívání a provozování díla.“

Vysvětlení ZD:

Zadavatel trvá na textaci čl. III, odst.8 a čl. XII, odst. 1 uvedené v Smlouvě o dílo beze změn. Zadavatel v rámci přebírání dokončeného díla do svého užívání trvá na tom, aby dílo bylo opravdu bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a provozování díla, musí být dokončené dílo připraveno především pro proces jeho kolaudace.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz ke specifikacím dveří.

V předaných tabulkách vnitřních dveří je u položek T 1.03, T 1.04, T 1.05, T 1.11, T 3.03, T 3.4, T 3.05 a T 3.07 uveden požadavek „VHODNÉ DO MOKRÝCH PROSTOR“. Podle účelu místnosti zde mokré prostory (v nichž by docházelo k přímému oplachování dveří) nejsou a jedná se "jen" o vlhké prostory. Navíc u položky T 1.03 je požadavek kombinace povrch CPL + vhodné do mokrých prostor. Do vlhkých prostor je vhodná (a plně postačující) úprava HPL a nikoli CPL (nevhodná i do vlhkých prostor).

Požadavek „VHODNÉ DO VLHKÝCH PROSTOR“ splňuje úprava HPL 0,2 mm. Máme tedy výše uvedené položky ocenit v této úpravě?

Vysvětlení ZD:

Ano, nejedná se o mokré, ale vlhké prostory.. proto byla zvolena jako dostačující varianta povrchové úpravy HPL.

V položce T 1.03 došlo k přepisu... musí být povrch HPL.

Zadavatel požaduje ocenit projektovanou tl. 0,8mm.

Zadavatel současně v souladu s § 98 odst. 4 zákona a v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 5. 8. 2019.

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel

Příloha:

Smlouva o dílo_25.07