


Držák podpůrné trubky Ø 40 - 50 mm na stěnu s nastavitelnou délkou 150 ÷ 200 mm kat.č. 105 344




Držák pro jímací tyče D 40 a DEHNcon-H na stěnu s nastavitelnou délkou 400 ÷ 700 mm kat.č. 105 343




Podpůrná trubka GFK s vodičem HVI




- Chodníková revizní krabice se zkušební svorkou

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | |
| 03 | | | | |
| 02 | | | | |
| 01 | | | | |
| 00 | 02/2018 | | Ing. Černochová Štihelová | Ing. David Valenčin |
| REVIZE: | DATUM: | POPIS ZMĚNY | KONZULTANT: | ZODP. PROJEKTANT: |

| | |
|---|---|
| ZPRACOVATEL: suntel<br>SUNTEL GROUP, s.r.o, Březnická 5602, Zlín<br>tel.: +420 777 461 111; www.suntel-group.com | OBJEDNATEL:<br>Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková org.<br>El. Krásnohorské 321<br>738 18 Frýdek-Místek |
| AKCE: Rekonstrukce systému ochrany před bleskem Nemocnice ve Frýdku-Místku, E. Krásnohorské 321, 73818 Frýdek-Místek (pavilony A – E) | |
| | STUPEŇ: AS BUILT |
| NÁZEV VÝKRESU: Ochrana pře bleskem – řez D1 | SAC: / NÁZEV LOKALITY: NEMFM<br>MĚŘÍTKO: --- / Č. VÝKRESU: DB18-02-05 |