

NAVAŽUJE NA VÝKRES POLIKLINIKA – PŮDORYS 1.PP

## LEGENDA



- PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ
- - - VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT
- VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ
- (X) STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV
- (Y) STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:  
KAL\*25/500/160 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP\*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ  
\*\*/\*\*\*\*\* OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP/HHHLLL-M – STÁVAJÍCÍ  
00\*10/500/150 OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP\*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ  
R-2x1000-76/3,2 REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK, ZNAČENÍ: POČET PRAMENŮ/DĚLKA – ROZMĚR TRUBEK – STÁVAJÍCÍ

- TRV\*\*\*\*\* DIMENZE
- s – STÁVAJÍCÍ
- n – PROJEKTOVANÝ
- O – OVENTROP\*
- P – PŘÍMÝ
- R – ROHOVÝ
- RŠ\*\*\*\*\* DIMENZE
- s – STÁVAJÍCÍ
- n – PROJEKTOVANÝ
- O – OVENTROP\*
- P – PŘÍMÝ
- R – ROHOVÝ

\*TRV OVENTROP RFV9, RŠ OVENTROP COMBI3

- POZNÁMKA:
- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TĚTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZAKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEUMÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
  - 2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUCUJE SE POUŽITÍ ODBORNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽÁDAT PROJEKTANTA O PŘEPČET!
  - 3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRADEŽI; DČ – DÁLKOVÉ ŮDLO
  - 4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.



Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 58 Brtnice č. 252 provoz: Praha 6 157115 137 01 Český Těšín IČ: 25871862, DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
<b>BLAŽEK</b>	<b>ING. CZERNIK</b>	<b>ING. CZERNIK</b>			
Investor	<b>NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ</b>				
Místo	<b>MASARYKOVA TRÍDA 900, LUTYNĚ, 735 14 ORLOVÁ</b>				
Stavba	<b>OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI</b>		Č. zakázky	Změna	Datum vydání
	<b>SO 02 POLIKLINIKA</b>		<b>017/19</b>	<b>A</b>	<b>2019-07-02</b>
Profesní část		Druh dokumentu	Účel vydání	Číslo dokumentu	
<b>VYTÁPĚNÍ</b>			<b>DPS</b>	<b>CZ-1-026-19</b>	
Název			Měřítko	List	
<b>LÉKÁRNA - PŮDORYS 1.PP</b>			<b>1:100</b>	<b>D.1.4 b)314</b>	