

LEGENDA

PŘÍVOD ÚT – STÁVAJÍCÍ

VRAT ÚT – STÁVAJÍCÍ

KK

KULOVÝ KOHOUT

VK

KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ

TRV

TERMOSTATICKÝ VENTIL; TERMOSTATICKÁ HLAVICE

RŠ

RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ

X

STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ TRV

Y

STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ RŠ

OTOPNÁ TĚLESA:

KAL*25/500/160 OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP*POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA – STÁVAJÍCÍ

R-2x1000-76/3,2 REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK, ZNAČENÍ: POČET PRAMENŮxDĚLKA – ROZMĚR TRUBEK – STÁVAJÍCÍ

TRV****

L-DIMENZE

s-STÁVAJÍCÍ

n-PROJEKTOVANÝ

O-OVENTROP*

P-PŘÍMÝ

RŠ****

L-DIMENZE



s-STÁVAJÍCÍ

n-PROJEKTOVANÝ

O-OVENTROP*

P-PŘÍMÝ

*TRV OVENTROP RFV9, RŠ OVENTROP COMBI3



- POZNÁMKA:
- 1) VNITŘNÍ DISPOZICE NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD. DISPOZICE JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A MAPOVÁNÍ OBJEKTU, PROTO NEMUSÍ ZCELA ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI.
 - 2) V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A SPECIFIKACI MATERIÁLU JE UVAŽOVÁNO S VÝROBKÝ, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NUTNÉ PRO NAVRŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY. NEVYLUČUJE SE POUŽITÍ OBDOBŇNÝCH VÝROBKŮ JINÝCH FIREM, JE ALE NUTNÉ POŽADAT PROJEKTANTA O PŘEPOČET!
 - 3) POZNÁMKA U OTOPNÝCH TĚLES: AV – ZAJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI. DČ – DÁLKOVÉ ČIDLO
 - 4) NOVÉ ARMATURY OZNAČENY ČERVENÝM POPISEM.

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Sltěž č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 23871862 DIČ: CZ23871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
BLAŽEK	ING. CZERNIK	ING. CZERNIK			
Investor	NSP KARVINÁ-RÁJ, P.O., VYDMUCHOV 399/5, RÁJ, 734 01 KARVINÁ				
Místo	MASARYKOVA TRÍDA 900, LUTYNĚ, 735 14 ORLOVÁ				
Stavba	OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ S HLAVICEMI SO 03 LDN		Č. zakázky	Změna	Datum vydání
Profesní část		Druh dokumentu	017/19	A	2019-07-02
VYTÁPĚNÍ			Účel vydání	Číslo dokumentu	
			DPS	CZ-1-036-19	
Název			Měřítko	List	
PŮDORYS 3.NP			1:100	D.1.4 b)327	