



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENOST (lx)	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENOST (lx)
101	VSTUP ZAMĚSTNANCI	100	118	BEZBARIÉROVÁ PLOŠINA	
102	SKLAD	100	119	ROZVADĚČ PLOŠINA	200
103	CHODBA	100	120	TECHNICKÁ MÍSTNOST	200
104	ADMINISTRATIVA	500	121	VSTUP KLIENTI	100
105	ARCHIV	200	122	WC KLIENTI BEZBARIÉROVÉ-MUŽI	200
106	CHODBA ZAMĚSTNANCI	100	123	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST/ČEKÁRNA	300
107	DENNÍ MÍSTNOST	300	124	KONZULTACE/RELAXACE	300
108	WC ŽENY-ZAMĚSTNANCI	200	125	KONZULTACE	300
109	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	200	126	SPRCHA KLIENTI	200
110	SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI+PEER	500	127	WC KLIENTI BEZBARIÉROVÉ-ŽENY	200
111	SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI	500	128	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	200
112	ZDRAVOTNÍ SESTRY	500	129	PSYCHOLOG	300
113	ZDRAVOTNÍ SESTRY	500	130	APLIKAČNÍ MÍSTNOST	500
114	ZASEDACÍ MÍSTNOST	500	131	RELAXAČNÍ/REHABILITAČNÍ MÍSTNOST	300
115	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI + ÚKLID	200	132	PSYCHIATR	300
116	VSTUPNÍ PROSTOR DO 2.NP	100	133	PŘEDSÍŇ	100
117	PŘEDSÍŇKA	100			

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- Rozváděč
- Spínač jednopólový, fazení č. 1
- Spínač jednopólový, fazení č. 1, IP44
- Spínač sériový, fazení č. 5
- Ovladač zapínací, fazení č. 1/0
- Přepínač střídavý, fazení č. 6
- Přepínač křížový, fazení č. 7
- A – V Svítidla dle výpočtu osvětlení
- Svítidla nouzová nástěnná; stropní

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, sít TN–C–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení
čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
čl. 411.4 sítě TN
Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m – dle požadavků investora.
Rozvody budou uloženy pod omítkou, v podlahách na nadpodhledy.
Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 viz. technická zpráva

PROJEKT POINT green

název stavby
k.ú. Frýdek 634956, Frýdek-Místek, ulice El. Krásnohorské 249
místo
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
stavitel

S0.01 – CDZ
stavění objekt
D.1.4.5 Silnoproud
část dokumentace
provedení stavby
stápní dokumentace
světlené rozvody 1.NP
název výkresu
03
číslo výkresu
00
revize
23.09.2019
datum
1:50
měřítko
mm
kótováno
8x44
formát
22_1905
číslo zakázky
sada

Ing. Kateřina Svobodová
projektant, HEP
Ing. Kateřina Svobodová
vypracoval
Ing. Kateřina Svobodová
odpovědný projektant