



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	VSTUP ZAMĚSTNANCI	118	BEZBARIÉROVÁ PLOŠINA
102	SKLAD	119	ROZVADĚČ PLOŠINY
103	CHODBA	120	TECHNICKÁ MÍSTNOST
104	ADMINISTRATIVA	121	VSTUP KLIENTI
105	ARCHIV	122	WC KLIENTI BEZBARIÉROVÉ-MUŽI
106	CHODBA ZAMĚSTNANCI	123	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST/ČEKÁRNA
107	DENNÍ MÍSTNOST	124	KONZULTACE/RELAXACE
108	WC ŽENY-ZAMĚSTNANCI	125	KONZULTACE
109	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	126	SPRCHA KLIENTI
110	SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI+PEER	127	WC KLIENTI BEZBARIÉROVÉ-ŽENY
111	SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI	128	ŠATNA ZAMĚSTNANCI
112	ZDRAVOTNÍ SESTRY	129	PSYCHOLOG
113	ZDRAVOTNÍ SESTRY	130	APLIKAČNÍ MÍSTNOST
114	ZASEDACÍ MÍSTNOST	131	RELAXAČNÍ/REHABILITAČNÍ MÍSTNOST
115	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI + ÚKLID	132	PSYCHIATR
116	VSTUPNÍ PROSTOR DO 2.NP	133	PŘEDSÍŇ
117	PŘEDSÍŇKA		

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

	Rozváděč
	Zásuvka jednošábová
	Zásuvka jednošábová s USB
	Zásuvka jednošábová ve společném vodorovném X-rámečku
	Východ pro napojení technologie
	TOTAL STOP tlačítko – červené, nástěnné, kryté sklem – pro vypnutí objektu při požáru
	Chladnička
	Myčka
	Ventilátor – dle specifikace VZT
	Rozváděč plošiny
	Rozváděč napájení elektromobilů
	Doplnující pospojování
	Systémová požární ucpávka

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, sítí TN–C–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3
Čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
Čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
Čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení
Čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
Čl. 411.4 sítě TN
Zásuvky budou umístěny ve výšce 0,3m a 1,2m – dle požadavků investora.
Rozvody budou uloženy pod omítkou, v podlahách a nad podlahou.
Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 viz. technická zpráva

PROJEKT POINT green

projekty, stavby a ekologie

0,000 = 339,24 m n. m., výškový systém b.p.v.

Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ

název stavby
k.ú. Frýdek 634956, Frýdek-Místek, ulice El. Krásnohorské 249
místo
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
stavebník

Ing. Kateřina Svobodová
projektant, HEP
Ing. Kateřina Svobodová
vyraboval
Ing. Kateřina Svobodová
odpovědný projektant

SO.01 - CDZ

stavební objekt

D.1.4.5 Silnoproud

část dokumentace

provedení stavby

stavební dokumentace

Silnoproudé rozvody 1.NP

název výkresu

02

číslo výkresu

00

revize

23.09.2019

datum

1:50

měřítko

mm

kótování

8x44

formát

22_1905

číslo zakázky

sada