



LEGENDA UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENOST (lx)
216	SKLAD	100
233	REHABILITACE	300

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- Rozváděč
- Spínač jednopólový, řazení č. 1
- Spínač sériový, řazení č. 5
- A - V

Svítlidla dle výpočtu osvětlení

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–C–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení
čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
čl. 411.4 síť TN
Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m – dle požadavků investora.
Rozvody budou uloženy pod omítkou, v podlahách a nad podhledy.
Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 viz. technická zpráva

0,000 = 339,24 m n. m., výškový systém b.p.v.

PROJEKT POINT green+
projekty, stavby a ekologie

Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691
green@projektpoint.cz | ID datové schránky: f9umfsq

Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ

název stavby
k.ú. Frýdek 634956, Frýdek-Místek, ulice El. Krásnohorské 249
místo
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
stavebník

Ing. Kateřina Svobodová
projektant, HIP
Ing. Kateřina Svobodová
vypracoval
Ing. Kateřina Svobodová
odpovědný projektant

S0.01 - CDZ
stavební objekt
D.1.4.5 Silnoproud
část dokumentace
provedení stavby
stupeň dokumentace

Světelné rozvody 2.NP
název výkresu
05
číslo výkresu

1:50
měřítko
mm
kótováno
23.09.2019
datum
00
revize

6x A4
formát
22_1905
číslo zakázky
sada