



ROZVÁDĚČ PATROVÝ 2.NP – R2

ROZVÁDĚČ: OCELOPLECHOVÝ, VESTAVNÝ, STÁVAJÍCÍ

ROZMĚRY: STÁVAJÍCÍ

PŘÍVOD: ZDOLA

VÝVOD: NAHORU

KRYTÍ: IP 20

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, TN-S

OCHRANA: PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
čl. 411.3.3 DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO ZÁSUVKY
čl. 411.3.4 DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY PRO SVĚTELNÉ OBVODY
čl. 411.4 SÍŤ TN

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-53, ed. 3

POZNÁMKA:

ROZVÁDĚČ BUDE MIMO POPISU JISTÍCÍCH PRVKŮ A OSTATNÍCH POVINNÝCH ÚDAJŮ
OPATŘEN UPOZORNĚNÍM O NUTNOSTI MIN. 1x ROČNĚ (NEBO PODLE ÚDAJŮ VÝROBCE)
PROVÉST TEST PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEJICH SPRÁVNÁ FUNKCE

0,000 = 339,24 m n. m., výškový systém b.p.v.

PROJEKT POINT green
projekty, stavby a ekologie

Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691
green@projektpoint.cz | ID datové schránky: f9umfsq

Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ

název stavby
k.ú. Frýdek 634956, Frýdek-Místek, ulice El. Krásnohorské 249
místo
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
stavebník

SO.01 - CDZ
stavební objekt

D.1.4.5 Silnoproud
část dokumentace

provedení stavby
stupeň dokumentace

Doplnění rozváděče 2.NP - R2
název výkresu

08

číslo výkresu

00

revize

23.09.2019

datum

měřítko

mm

kótováno

2xA4

formát

22_1905

číslo zakázky

sada

Ing. Kateřina Svobodová
projektant, HIP

Ing. Kateřina Svobodová
vypracoval

Ing. Kateřina Svobodová
odpovědný projektant