Veřejná zakázka
„Rekonstrukce šaten zaměstnanců a dodávka mobiliáře"

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9,10
Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon")

Název veřejné zakázky:	**„Rekonstrukce šaten zaměstnanců a dodávka mobiliáře"**
Název zadavatele: **Sídlo zadavatele:** **IČO zadavatele:** **URL adresa:** **Oprávněná osoba zadavatele**:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: **Telefon:** **E-mail:** **Profil zadavatele:**	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň v návaznosti na níže uvedené dotazy rovněž dle § 99 ZZVZ mění (resp. upravuje) zadávací dokumentaci v souladu s jednotlivými odpověďmi zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

(viz níže okopírovaný dotaz)

- Dne 13.března 2020 zveřejnil zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č.5, 6 a 7, kde v části: „Vysvětlení zadávací dokumentace č.7“, kde v odpovědích na Dotaz č.2. uvádí: „Účastníci jsou oprávnění doplnit tyto chybějící požární dveře do rozpočtu“, u dotazu č.3 uvádí: „Účastníci jsou oprávněni položku č.54 v rozpočtu zaměnit chybný počet (5ks) za počet správný (3ks), Účastníci jsou oprávněni položku č.56 v rozpočtu zaměnit chybný počet (1ks) za počet správný (2ks)“ a u dotazu č.4 uvádí: „Účastníci jsou oprávněni v rozpočtu zaměnit chybný počet 3ks za počet správný 2ks“.

  Vzhledem k tomu, že rozpočty zveřejněné v Zadávací dokumentaci jsou uzamčeny, tak uchazeči o veřejnou zakázku nemohou provést výše uvedené úpravy. Žádáme zadavatele o zveřejnění aktualizovaného rozpočtu, který zohlední nejen výše uvedené, ale i předchozí dodatečné informace, poněvadž předmětný rozpočet neodpovídá požadavkům zadavatele a ani zveřejněným dodatečným informacím.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení ZD, kterou zveřejňuje současně s tímto vysvětlením ZD, přidal chybějící položky a doplnil, respektive upravil nesprávně uvedené množství stávajících položek.
Z důvodů těchto změn, došlo k přečíslování všech položek výkazu výměr !

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

- Při zpracování rozpočtů elektroinstalace jsme zjistili, že celkový součet neodpovídá součtu jednotlivých položek vsazených do předmětného rozpočtu. V části Rekapitulace všech rozpočtů Elektroinstalace jsou v některých buňkách místo zadaného vzorce „natvrdo“ vloženy číslice 0.

  Žádáme zadavatele o opravu výše uvedených elektro rozpočtů a jejich následné zveřejnění na profilu zadavatele.

Odpověď zadavatele:

Buňky, které mají vloženou číslici 0 se vážou ke specifikaci čerpadlové skupiny, která je obsažena v PD část vytápění, a proto je v části elektroinstalace nastavena 0.
Nejedná o klasický systém MaR, proto projektová dokumentace v profesi MaR nebyla vypracována samostatně. Předpokládá se instalace čerpadlových skupin s typovým ekvitermním regulátorem (sada čerpadlová skupina + regulátor + čidla), tuto variantu čerpadlových skupin s regulátorem nabízí většina výrobců čerpadlových skupin. Položky v rozpočtech týkajících se MaR byly uvedeny i z důvodu finančních prostředků na základě, kterých si odborný dodavatel provede dílenskou dokumentaci v profesi MaR.

Specifikace typového výrobku čerpadlová skupina obsahující ekvitermní regulátor:
- **čerpadlové skupiny s ekvitermní regulací Kompletní sestava s oběhovým čerpadlem (180mm) a s připojovacím kabelem délky 2m.**
- **1 trojcestný kulový kohout.**

- **1 trojcestný kulový kohout s ručně nastavitelnou zpětnou klapkou,**
- **2 kontaktní teploměry.**
- **trojcestný směšovač T s tříbodovým servopohonem (230 V, 50 Hz) pro regulaci teploty náběhového okruhu, (rozsah nastavení 20-80 °C) s nouzovým ručním ovládáním a ukazatelem polohy.**
- **teplotní čidlo D = 6 mm vč. kabelu připojeného k pohonu.**
- **prostřednictvím příložného termostatu je umožněno bezpečnostní omezení teploty.**

- **při překročení definované teploty přívodu se čerpadlo vypne.**

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

- Ve výzvě k podání nabídek je v bodě č.3 mimo jiné uvedeno: „Zadavatel požaduje na dodané dílo minimálně 60 měsíců záruční lhůtu, po kterou bude dodavatel provádět bezplatně povinné kontroly a revize dle platné legislativy".

  Výše uvedený požadavek zadavatele se nám jeví jako nestandartní a do této chvíle jsme se s ním nikdy nesetkali. Smlouva o dílo a ani položkový rozpočet neobsahuje žádnou zmínku o výše uvedeném požadavku zadavatele. Tážeme se, zda-li tento požadavek je ve výzvě k podání nabídek omylem? Pokud ne, tak žádáme o zveřejnění upravených rozpočtů, v kterých budou specifikovány povinné kontroly a revize požadované zadavatelem.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upouští od požadavku na provádění bezplatných povinných kontrol a revizí v průběhu záruční lhůty.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené úpravy a vysvětlení zadávací dokumentace nejsou způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 24.3.2020 9.00 hod.

V Havířově, dne 18.3.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

JUDr. Rita Kubicová
Digitálně podepsal JUDr. Rita Kubicová
Datum: 2020.03.18 18:05:56 +01'00'