

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VZ „Výměna automatických dveří – COS Karviná“

I.

V zadání je pod pojmem "teleskopické" myšleno otvírání křídel do jedné strany.

Zadavatel tímto upřesňuje:

Všechny dveře budou v provedení takovém, že obě křídla se budou vysouvat na jednu stranu.

V Karviné dne 31.03.2020

vyřizuje: Bc. Alexandra Stušová