



LEGENDA ZNAČENÍ:

- 1.01 - VZT JEDNOTKA
- 1.02 - TLUMIČ HLUKU, POTRUBÍ 450/450mm
- 1.03 - TLUMIČ HLUKU, POTRUBÍ 350/300mm
- 1.04 - TLUMIČ HLUKU, POTRUBÍ 450/300mm
- 1.05 - TLUMIČ HLUKU, POTRUBÍ 450/450mm
- 1.08 - POŽÁRNÍ Klapka PKTM 90-C, 400/150, MECHANICKÁ
- 1.09 - POŽÁRNÍ Klapka PKTM 90-C, 355/300, MECHANICKÁ
- 1.10 - REGULAČNÍ Klapka 400x150mm, RUČNÍ
- 1.11 - REGULAČNÍ Klapka 300x100mm, RUČNÍ
- 1.12 - PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE 500/500mm
- 1.13 - PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE 500/500mm
- 1.15 - VYÚSTKA, 300/100mm
- 1.16 - KRYCÍ MŘÍŽKA 600/150mm
- 1.17 - TALÍŘOVÝ VENTIL DN100
- 1.18 - REGULAČNÍ Klapky DN100, RUČNÍ
- 2.01 - VZDUCHOVÁ DVEŘNÍ CLONA

LEGENDA

- ODTAHOVÉ POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VZT POTRUBÍ
- TEPELNÁ IZOLACE - KAUČUK TL. 20 mm
- POŽÁRNÍ IZOLACE

vedoucí projektu	hlavní projektant	kontroloval	vypracoval	 IVENT PRO s.r.o. Vinohrady 10, 639 00 Brno TEL. +420 776 968 776 e-mail: info@iventpro.cz www.iventpro.cz	
Ing. Petr Simerský	Ing. Martin Janoušek	Ing. Jan Bortel	Ing. Aneta Báčová		
					
místo stavby	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221				
investor	Nemocnice s poliklinikou, příspěvková organizace				
stavba	REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV			formát	datum
část				6x A4	10/2019
obsah				účel	č. zak.
	D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA	DPS	19_Z013		
	Půdorys 1.PP	měřítka	č. v.		
		1:75	02		