

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 10.09.2019

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 48403/2019/KA/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 48403/2019/KA/EPID

VYŘIZUJE: K. Sedláčková, MUDr. P. Urbánková,

TEL.: 596 397 253

FAX: 596 311 571

E-MAIL: katerina.sedlackova@khssova.cz

FAKO spol. s r. o.

Kotojedská 2588

767 01 Kroměříž

DATUM: 09.10.2019

## Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně i věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov-Město, IČ 00844896, která je zastoupena na základě plné moci paní Petrou Kubíkovou, jednatelkou společnosti FAKO spol. s r. o., se sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČ 18188711, ze dne 12. 9. 2019, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby „Rekonstrukce vestibulu Nemocnice s poliklinikou Havířov“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro územní řízení a stavební povolení stavby „Rekonstrukce vestibulu Nemocnice s poliklinikou Havířov“

## s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. po dobu provádění stavebních prací budou dodrženy limity hluku stanovené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
2. po dobu provádění stavebních prací bude zajištěn zvýšený úklidový režim přilehlých komunikačních chodeb.

## Odůvodnění:

Na základě žádosti Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov-Město, která je zastoupena na základě plné moci paní Petrou Kubíkovou, jednatelkou společnosti FAKO spol. s r. o., se sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, ze dne 12. 9. 2019, o vydání stanoviska

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khssova.cz

SPR 27.2

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby „Rekonstrukce vestibulu Nemocnice s poliklinikou Havířov“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vnitřní dispozice v části objektu, kde se nachází vstupní vestibul nemocnice s poliklinikou Havířov. Vnitřní dispozice bude nově doplněna o dvě nové vnitřní bezbariérové rampy. Součástí rekonstrukce je i oprava venkovního vstupu do vestibulu – schodišťové stupně a bezbariérová rampa. Rekonstrukcí dojde k úpravě elektroinstalací, výměně zařizovacích předmětů a v suterénu objektu bude umístěna nová vzduchotechnická jednotka (dále jen „VZT“). Stávající vzhled objektu bude zachován.

Bourací práce budou prováděny uvnitř objektu. Stavební práce se budou týkat provedení nového osazení zařizovacích předmětů (hygienické zázemí, zázemí bufetu). Místnost skladu u bufetu bude rozdělena příčkou. Bude vytvořen samostatný sklad a přípravná, kde bude nově napojena kuchyňská linka. V prostorách bufetu bude umístěno umyvadlo k mytí rukou.

Objekt bude vytápěn stávajícím vedením tepla. Otopná tělesa budou vyměněna za nová. V zádveří vestibulu nad vstupními dveřmi bude umístěna elektrická teplovzdušná dveřní clona.

Po celé ploše vstupní haly a odbytových prostorách, prodejny zdravotnických potřeb a bufetu bude provedena nová keramická dlažba, ve skladu prodejny bude nové homogenní PVC. Jednotlivé nášlapné vrstvy budou doplněny o soklíky z keramické dlažby (výšky 100mm) a PVC lišty. Keramickým obkladem budou obloženy nosné sloupy a části svislých stěn, na ostatních svislých konstrukcích budou vyspraveny štukové omítky. Nově vyzděné příčky budou opatřeny novou jednovrstvou minerální omítkou s bílou barvou. Dojde k výměně podhledů s novým osvětlením. V rámci vybavení interiéru je nově řešena odpočinková zóna a vybavení provozu šatny pro pacienty a návštěvníky.

Hala vestibulu bude nově odvětrávaná vzduchotechnickou jednotkou, která bude umístěna v suterénu objektu. VZT jednotka bude sloužit pouze pro přívod a odvod vzduchu z haly vestibulu nemocnice. Ostatní prostory budou větrány stávajícím způsobem – přirozeně okny a stávajícím VZT zařízením (hygienické prostory).

Prostupy pro VZT potrubí vedoucí z 1. PP budou vytvořeny ve stávající obvodové konstrukci. Taktéž dojde k úpravě rozměrů dvou okenních výplní, které budou vyměněny za nové v 1.PP v prostoru anglického dvorku. Dále je navržena stříška, která bude sloužit pro zakrytí VZT potrubí, které bude probíhat přes anglický dvorek do 1. NP. Tato stříška nebude přesahovat přes opěrné zdivo bezbariérové rampy.

Předložená projektová dokumentace při respektování shora uvedených podmínek odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů.

Mgr. Andrea Lipjaková v. r.  
vedoucí oddělení protiepidemického  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  
územní pracoviště Karviná

#### **Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1**

adresát, 1 list, DS + PD, (poštou)

KHS, KA/EPID, 1 list