

LEGENDA PLOCH:

SO01 ŘEŠENÝ PROSTOR NEMOCNICE – SO01 REKONSTRUKCE VESTIBULU

SO02 ŘEŠENÝ PROSTOR NEMOCNICE – SO02 VENKOVNÍ RAMPA A VSTUP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)	STROP/SVĚTĚ VÝŠKA
1.01	ZADVEŘÍ	14,60	PODHLÉD/3700mm
1.02	VSTUPNÍ HALA	182,30	KAZETOVÝ PODHLÉD/3700mm
1.03	ROZVODNA ELEKTRO	2,80	PODHLÉD/2600mm
1.04	SKLAD	16,30	PODHLÉD/2600mm
1.05	SKLAD	16,15	PODHLÉD/2600mm
1.06	PRODEJNA ZDRAV. POTŘEB	26,30	PODHLÉD/2600mm
1.07	BUFET	77,40	PODHLÉD/2600mm
1.08a	PŘÍPRAVNA	7,25	PODHLÉD/2600mm
1.08b	SKLAD	8,75	PODHLÉD/2600mm
1.09	CHODBA	26,50	PODHLÉD/2600mm
1.10	WC MUŽI	5,40	PODHLÉD
1.11	BEZBARIEROVÉ WC	3,10	PODHLÉD
1.12	WC ŽENY	7,65	PODHLÉD
1.13	ŠATNA	4,75	PODHLÉD
CELKOVÁ PLOCHA V SO01: 399,25m²			
1.15	VENKOVNÍ VSTUP A RAMPA	52,75	

Legenda svítidel:

"A" svítidlo led Panel, 600/600/10  
IP20, 1x49W

"B" svítidlo led DOWNLIGHT, 1x23W  
IP20, 225/225/10

"D" svítidlo led průmyslové, 1x14W, stropní/nástěnné  
IP43

"N" svítidlo led nouzové 1x12W  
IP20, vyznačení směru úniku, doba nezávislosti 1hodina

Legenda přístrojů:

— spínač č.1 pod omítku 10A, IP20

— spínač č.5 pod omítku 10A, IP20

— spínač č.6 pod omítku 10A, IP20

— tlačítko se signalizační doutnavkou pod omítku, IP20

— zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20

— společná trasa více kabelů

— světelné rozvody

— zásuvkové rozvody



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-S

OCHRANNA OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ŮRAZEM EL.PROUDEM  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

411.2 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)  
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTÍ

411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)  
411.3.1 – OCHRANNE UZEMNĚNÍ A OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ  
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY  
411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ, DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ

±0,000=276,87m n.m.  
KÓTOVANO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

VYPRACOVAL: Tomáš Lutonský		 Katojejská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace			
MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221			
ČÁST PD:	D1.4.4 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	FORMAT:	8xA4
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV	DATUM:	09/2019
		STUPEŇ PD:	RDS
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP – ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.4–03