

## DOKUMENTACE O ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM

zpracovaná podle ustanovení  
§ 4 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
zákon o požární ochraně)  
a  
§ 28 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  
státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci)

**1. Název společnosti, označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována:**

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.  
Dělnická 1132/24  
736 01 Havířov - Město  
IČO: 00844896

**2. Uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění:**

OBJEKT MONOBLOKU  
ZÁSOBNÍK MEDICINÁLNÍHO KAPALNÉHO KYSLÍKU  
SKLAD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ  
SKLAD PLYNŮ S VYSOKOTLAKOU STANICÍ CENTRÁLNÍHO ROZVODU O<sub>2</sub> A N<sub>2</sub>O  
DÍLNA ÚDRŽBY  
PŘÍRUČNÍ SKLAD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ – ODDĚLENÍ ARO  
ARCHIVY RTG SNÍMKŮ  
SKLAD PHM A OLEJŮ  
TRAFOSTANICE A ELEKTROROZVODNA  
NÁHRADNÍ ZDROJ – DIESEL AGREGÁT 2 X 1200 L  
UBYTOVNA NSP HAVÍŘOV  
SPISOVNA

**STOLÁRNA**

**OBJEKT MONOBLOK** NsP je půdorysně i výškově členitá budova, složená z jednotlivých vzájemně spojených objektů.

Jedná se o objekt zdravotnických provozů.

Budova E - 7 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží

Budovy A, B, C, D, F, I - 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží, kde tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty.

Budova N - 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží

Budovy G, H, K - 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží

Budova M, L - 1 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží

Všechny výše uvedené budovy jsou mezi sebou vzájemně propojeny komunikačními chodbami a schodišti. (viz. Popis jednotlivých objektů).

**Obsazení osobami****Budova A – 1 PP - 5 NP,**

- 1 PP – šatny 10 osob (v případě nástupu směn)
- 1 NP - 24 lůžek (13 s omezením, 11 bez omezení) celkem ca 30 osob, 2 v noci
- 2 NP - 12 lůžek (10 s omezením, 2 bez omezení) celkem ca 32 osob, 1 v noci
- 3 NP - 25 lůžek (12 s omezením, 13 bez omezení) celkem ca 33 osob, 5 v noci
- 4 NP - 22 lůžek (13 omez., 9 neschopných samostatného pohybu) celkem ca 31 osob
- 5 NP - 26 lůžek (6 omez., 6 neschopných samostatného pohybu) celkem ca 33 osob, v noci 2

**Budova B – 1 PP - 5 NP,**

- 1 PP – kryt CO, technika, spisovna
- 1 NP - 14 lůžek (1 omez., 13 bez omezení) celkem 21 osob, v noci 2
- 2 NP - 26 lůžek (11 omez., 5 neschopných samostatného pohybu) celkem 35 osob, v noci 4
- 3 NP - 23 lůžek (7 omez., 5 neschopných samostatného pohybu) celkem 29 osob, v noci 4
- 4 NP - 26 lůžek (11 omez., 13 neschopných samostatného pohybu) celkem 34 osob, v noci 2
- 5 NP - 8 lůžek (2 omez., 6 bez omezení) celkem 11 osob

**Budova C – 1 PP - 5 NP,**

- 1 PP – kryt CO
- 1 NP - ARO 6 lůžek (6 osob neschopných samostatného pohybu), celkem 16 osob, v noci 5
- 2 NP – 15 lůžek (15 bez omezení) celkem 24 osob, noc 2
- 3 NP - 15 lůžek (15 bez omezení) celkem 24 osob, noc 2
- 4 NP - 18 lůžek (9 omez., 9 neschopných samostatného pohybu), celkem 24 osob
- 5 NP - laboratoře (OKH) celkem 7 osob

**Budova D – 1 PP - 5 NP,**

- 1 PP - šatna, spisovna, celkem 5 osob
- 1 NP - centrální příjem pacientů, celkem 60 osob, v noci 10
- 2 NP - 26 lůžek (16 omez., bez omezení 1) celkem 31 osob, v noci 1
- 3 NP - 25 lůžek. (22 omez., 0 bez omezení) celkem 28 osob, v noci 3
- 4 NP - 26 lůžek (5 omez., 4 neschopných samostatného pohybu, 17 bez omezení) celkem 37 osob, v noci 3
- 5 NP - 26 lůžek (3 omez.) celkem 37 osob, v noci 3

**Budova E – 1 PP - 7 NP,**

- 1 PP - strojovna
- 1 NP – 2 ambulance soc. pracovnice, insp. pokoje, celkem 10 osob
- 2 NP – 2 ambulance, insp. pokoje, celkem 20 osob
- 3 NP – insp. pokoje, oddělení zdravotnické, celkem 15 osob
- 4 NP - inspekční pokoje, celkem 10 osob
- 5 NP - inspekční pokoje, celkem 10 osob
- 6 NP - laboratoře (OKB), celkem 24 osob, noc 3
- 7 NP - OKH, kinosál, studovna, insp. pokoj, celkem 14 osob

**Budova F – 1 PP - 5 NP,**

- 1 PP – šatny, celkem 20 osob
- 1 NP - 5 ambulancí, celkem 50 osob
- 2 NP - 3 lékařská pracoviště, celkem 30 osob
- 3 NP – porodní sály, 5 lůžek (5 omez.), celkem 11 osob, v noci 3
- 4 NP – MOJIP, 10 lůžek (10 omezení), celkem 20 osob, v noci 5
- 5 NP - JIP, 10 lůžek, (10 omezení), celkem 18 osob, v noci 6
- 6 NP – střecha

**Budova G + H – 1 PP - 2 NP,** celkové rozměry 95m x 13m, světlé výšky ca 3m, celková výška je 8,5m,



- 1 PP – šatna rehabilitace /2/, cvičebny rehabilitace /9/, tělocvična, celkem 35 osob  
 1 NP – lékárna, 2 ambulance, bufet, celkem 70 osob  
 2 NP – 3 ambulance, RTG diagnostika, celkem 70 osob

**Budova I – 1 PP - 5 NP,**

- 1 PP – cvičebna rehabilitace, vodoléčba- BAZÉN, elektroterapie /2/, celkem 58 osob  
 1 NP - 4 ambulance, celkem 40 osob  
 2 NP - 7 ambulancí, 70 osob  
 3 NP - 6 lůžek (6 omez.), celkem 12 osob, v noci 3  
 4 NP - 2 odborné ambulance, zákrokové sálky, celkem 23 osob  
 5 NP - 3 ambulance, ředírna cytostatik (180108), celkem 20 osob

**Budova J – 1NP,**

- 1 NP – vstupní vestibul, prodejny, pokladna, informace, celkem 20 osob

**Budova K – 1 PP - 2NP,**

- 1 PP – cvičebna, ambulance, inspekční pokoje, elektroléčba, celkem 40 osob //  
 1 NP - 3 ambulance, celkem 50 osob, v noci 10  
 2 NP - 4 ambulance, celkem 50 osob

**Budova L – 1 NP,**

- 1 NP – centrální příjem, viz budova M

**Budova M – 1 PP – 1NP,**

- 1 PP – technické provozy,  
 1 NP - 20 omez., 10 neschopných samostatného pohybu, celkem 64 osob, noc 10

**Budova N – 1 PP – 3 NP,**

- 1 PP – technické provozy  
 1 NP – technické provoz - celkem 10 osob  
 2 NP - 4 operační sály - celkem 40 osob, v noci 9  
 3 NP - 4 operační sály, celkem 30 osob

**MAX. KAPACITA** - 379 lůžek – z tohoto je 26 pro děti, 10 pro kojence a 32 lůžek pro pacienty JIP, (6 ARO, 6 dětská JIP, 10 interní JIP, 10 chirurgická JIP).

3. **Přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím k činnosti a místu:**

**OBJEKT MONOBLOKU**

Podle § 4, odst.2, písm. g) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů.  
*Hlavní budova má 7 nadzemních podlažích s celkovou výškou cca 25 m.*

Podle § 4, odst.2, písm. h) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

*Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se mohou pohybovat v areálu celého monobloku. Na níže uvedených odděleních jsou hospitalizováni klienti s těžkým zdravotním postižením, vyžadující dlouhodobou*

*ošetřovatelskou péči. Jde vesměs o pacienty vyššího věku po CMP, imobilní, pacienty s demencí a v terminálních stavech, polymorbidní pacienti*

*Jedná se zejména o oddělení:*

*Geriatric – budova B, 4 NP*

*Rehabilitační oddělení – budova D, 2 NP*

*JIP – budova F, 5 NP*

*LDN – budova D, 3 NP*

*MOJIP – budova F, 4.NP*

*Dětská JIP – budova I, 3. NP*

Podle § 4 odst. 2, písm. j) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah - § 18, písm. a) a e) vyhlášky o požární prevenci (jedná se o dispozičně složitý objekt a zdravotnický provoz o sedmi nadzemních podlažích, který nemá zřízený dostatečný počet chráněných únikových cest)

Na základě výše uvedených skutečností činnost provozovaná právnickou osobou naplňuje charakteristiky uvedené v § 4, odst. 2, písm.g), h) a j) zákona o požární ochraně.

### **ZÁSObNÍK MEDICINÁLNÍHO KAPALNÉHO KYSLÍKU**

Podle § 4 odst. 2, písm. b) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších) se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku. *V zásobníku je skladován kyslík v množství 10 000 litrů (11,5 tuny). Samotný zásobník má kapacitu o objemu 12 000 litrů.*

Podle § 4 odst. 2, písm. e) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení  $120 \text{ kg/m}^2$  a vyšší. Podle vyhlášky o požární prevenci, příloha č. 2 této vyhlášky - druh provozu - **sklad tlakových nádob s hořlavými plyny - položka 10.6**, je hodnota nahodilého požárního zatížení  $180 \text{ kg/m}^2$ .

Podle § 4 odst. 2, písm. j) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah - § 18, písm. b) vyhlášky o požární prevenci (skladování hořlavých nebo hoření podporujících plynů)

Na základě výše uvedených skutečností činnost provozována právnickou osobou naplňuje charakteristiky uvedené v § 4 odst. 2, písm. b), e) a j) zákona o požární ochraně.

### **SKLAD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ**

Podle § 4 odst. 2, písm. b) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších) se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým



množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku. *Ve skladu jsou skladovány hoření podporující plyny v množství: technický kyslík v množství 60 litrů,  $N_2O$  v množství 40 litrů a niontix v množství 5 litrů.. Součet objemů nádob je tedy 105 litrů.*

Podle § 4 odst. 2, písm. e) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení  $120 \text{ kg/m}^2$  a vyšší. Podle vyhlášky o požární prevenci, příloha č. 2 této vyhlášky - druh provozu - **sklad tlakových nádob s hořlavými plyny - položka 10.6**, je hodnota nahodilého požárního zatížení  $180 \text{ kg/m}^2$ .

Na základě výše uvedených skutečností činnost provozována právnickou osobou naplňuje charakteristiky uvedené v § 4 odst.2, písm. b), e) zákona o požární ochraně.

#### **SKLAD PLYNŮ S VYSOKOTLAKOU STANICÍ CENTRÁLNÍHO ROZVODU $O_2$ A $N_2O$**

Podle § 4 odst. 2, písm. b) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších) se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku. *Ve skladu tlakových lahví se nachází hoření podporující plyny v množství: 650 litrů kyslíku a 360 litrů  $N_2O$ .*

Na základě výše uvedených skutečností činnost provozována právnickou osobou naplňuje charakteristiky uvedené v § 4 odst.2, písm. b) zákona o požární ochraně.

#### **DÍLNA ÚDRŽBY**

Podle § 4, odst.2, písm. b) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších) se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku. *Na pracovišti údržby jsou umístěny dvě svařecké soupravy  $2 \times 40 \text{ litrů}$  (acetylén, kyslík) a jedna souprava náhradní  $2 \times 20 \text{ litrů}$ .*

Podle § 4, odst. 2, písm. f) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření nebo ohřevu vody.

*Na dílně se provádí svařování pomocí hořlavých plynů (acetylén, kyslík)*

Na základě výše uvedených skutečností naplňuje činnost provozovaná právnickou osobou při svařování pomocí hořlavých plynů charakteristiky uvedené v § 4, odst. 2, písm. b a f) zákona o požární ochraně.

#### **PŘÍRUČNÍ SKLAD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ - ODDĚLENÍ ARO**

Podle § 4 odst. 2, písm. b) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují:



- při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, láhvích nebo kartuších) se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěným v jednom prostoru nebo požárním úseku a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku. *Ve skladu tlakových láhví se skladují hoření podporující plyny v množství: 40 litrů kapalného kyslíku, 40 litrů  $N_2O$  a 100 litrů helimixu*  
*Součet objemů nádob je tedy 180 litrů.*

Na základě výše uvedených skutečností činnost provozovaná právnickou osobou v prostorách skladu tlakových nádob naplňuje charakteristiky uvedené v § 4, odst. 2, písm. b) zákona o požární ochraně.

### ARCHIVY RTG SNÍMKŮ

Podle § 4 odst. 2, písm. e) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení  $120 \text{ kg/m}^2$  a vyšší.

Podle vyhlášky o požární prevenci, příloha č. 2 této vyhlášky – druh provozu – zdravotnictví – **položka 4.12** – archivy, **sklady rentgenu apod.** je hodnota nahodilého požárního zatížení  $150 \text{ kg/m}^2$ .

*V nemocnici jsou sklady RTG, které jsou umístěné v suterénu pod vstupní halou. Další sklady RTG jsou na oddělení.*

Na základě výše uvedených skutečností naplňuje činnost provozovaná právnickou osobou charakteristiky uvedené v § 4, odst. 2, písm. e) zákona o požární ochraně.

### SKLAD PHM A OLEJŮ

Podle § 4, odst. 2, písm. e) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení  $120 \text{ kg/m}^2$  a vyšší.

Podle vyhlášky o požární prevenci, příloha č.2 této vyhlášky – druh provozu – garáže a servisy motorových vozidel – **položka 10.5** – **sklad olejů** – je hodnota nahodilého požárního zatížení  $150 \text{ kg/m}^2$ .

*Ve skladu se skladuje benzín v množství do 10 litrů, nafta do 200 litrů oleje do 1 litru*

Na základě výše uvedených skutečností činnost provozovaná podnikající fyzickou osobou v prostorách skladu olejů naplňuje charakteristiky uvedené v § 4, odst.2, písm.e) zákona o požární ochraně.

### TRAFOSTANICE A ELEKTROROZVODNA

Podle § 4 odst.2, písm.e) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení  $120 \text{ kg/m}^2$  a vyšší. Podle vyhlášky o požární prevenci, příloha č.2, **položka 15.4a** – **prostory pro transformátory olejové** – je přiřazena hodnota nahodilého požárního zatížení  $160 \text{ kg/m}^2$ .

Na základě výše uvedených skutečností činnost provozována právnickou osobou v místnosti trafostanice (olejové transformátory) naplňuje charakteristiky uvedené v § 4 odst.2, písm. e) zákona o požární ochraně.

### NÁHRADNÍ ZDROJ – DIESEL AGREGÁT

Podle § 4, odst.2, písm. e) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení  $120 \text{ kg/m}^2$  a vyšší.

Podle vyhlášky o požární prevenci, příloha č.2 této vyhlášky – druh provozu – barvy, laky, pneumatiky, **motorové oleje**, zboží z plastických hmot – **položka 6.4.2** – je hodnota nahodilého požárního zatížení  $180 \text{ kg/m}^2$ .

Podle vyhlášky o požární prevenci, příloha č.2 této vyhlášky – druh provozu – **prostory náhradních zdrojů elektrické energie – položka 15.6** – je hodnota nahodilého požárního zatížení  $120 \text{ kg/m}^2$ . Provozní nádrž dieselagregátu je nad 1000 litrů. V nemocnici se provozuje nádrž o objemu 1200 litrů.

Na základě výše uvedených skutečností činnost provozovaná právnickou osobou v prostorách dieselagregátu naplňuje charakteristiky uvedené v § 4, odst.2, písm.e) zákona o požární ochraně.

### UBYTOVNA NSP HAVÍŘOV

Místo provozované činnosti: Ubytovna NsP Havířov  
ul. Marušky Kudeřkové 1140  
736 01 Havířov

Podle § 4 odst. 2, písm. h) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. *Jedná se o budovu, ubytovací zařízení s 2 NP a 1 PP. Max. kapacita ubytovaných osob je 40. Ubytování je poskytováno zaměstnancům nemocnice. Nevyskytují se tam osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Ubytovací zařízení není určeno pro shromažďování většího počtu osob.*

Na základě výše uvedených skutečností činnost provozovaná právnickou osobou naplňuje charakteristiky uvedené v § 4 odst. 2, písm. h) zákona o požární ochraně.

### SPISOVNA

Podle § 4, odst. 2, písm. e) zákona o požární ochraně se za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím považují činnosti:

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení  $120 \text{ kg/m}^2$  a vyšší.

Požární nebezpečí spočívá ve velkém množství a soustředění skladovaných hořlavých látek (papír, karton apod.).

### STOLÁRNA

Je umístěna v 1NP v budově „V“ kde jsou mimo jiné i prostory stravovacího prostoru. Nevyskytují se zde tlakové lahve s hořlavými a hoření podporujícími plyny, množství hořlavých kapalin ve stolárně nepřevyšuje 250 l všech tříd nebezpečnosti. Nahodilé požární zatížení nepřevyšuje  $120 \text{ kg/m}^2$ . Hořlavý prach se pravidelně čistí, ovšem nelze vyloučit, že by se mohl usazovat ve vrstvě více než 1 mm. **Jedná se o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o PO.**

### Prohlášení právnické osoby o začlenění:

Statutární zástupce příspěvkové organizace souhlasí se začleněním výše uvedených provozovaných činností do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím a prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou úplné a pravdivé a odpovídají skutečnostem v době zpracování. Bere na vědomí podmínky požární bezpečnosti stanovené pro provozované činnosti a zajistí jejich dodržování. V případě změn v provozovaných činnostech zajistí úpravu dokumentace o začlenění.

**V Havířově dne 15. 04. 2017**

Zpracoval: Václav Vilášek  
odborně způsobilá osoba – TPO  
osvědčení MV ČR, číslo v kat. Z – TPO – 40/2012

Ing. et. Ing. Bc. Jiří Matěj, MBAce  
ředitel 444

Schválil: ředitel nemocnice

Nemocnice s poliklinikou Havířov,  
příspěvková organizace  
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov  
tel.: 596 491 111

258

