









LEGENDA:

- Potrubní rozvod medicijních plynů v ocelové chráničce
- Potrubní rozvod kyslíku (O2)
- VS-XVentilová skříň (X-počet plynů)
- LR-XLůžková rampa (X-počet lôžek)
- SP-XSignalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet snímaných plynů)

POZNÁMKY:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
- Rozvodné potrubí vést v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omítkou.
- Uzavírací armatury osadit do ventilové skříně s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučené

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Staviteľ:	Autorizačné razisk:	Schéma:	
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/4, 736 01 Havířov			
Generálny projektant:			
MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 (BRNO) tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavný inženýr projektu:			
Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA			
Alce:			
Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.			
		60/272930 BpV	
Zpracovateľ časti:	Zodpovedný projektant	Vyracoval:	PARE:
Dräger Medical s.r.o. Na Václavské 1081, 272 01 Praha, Česká republika Tel.: +420 664 831 345 email: prajma@draeger.com	ING. JÁN BILOŠ	ING. TOMÁŠ MACH	
Objekt (SO):	SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie		
Časť PD:	Rozvody medicijních plynů		
Příloha:	Půdorys 2.NP		
		DATUM: ZAKÁZK. ČÍSLO LISTOPAD 2016 DPS-07-2016 Formát: Stupeň D.P.S. Měřítko 1:50 D.1.8-03	