



## **Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1**

**Zadavatel:** Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 00844641

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

### **Veřejná zakázka:**

## **„Dodávka a výměna HEPA filtrů“**

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2020/08/HEPA filtry**

Číslo zakázky: **P20V00000080**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

### **DOTAZ č. 1**

Rád bych Vás požádal o informaci, zda na položkách měření prostor (validaci) a protokolu o zaregulování trváte i přes skutečnost, že násobně navyšují cenu dodávky.

### **ODPOVĚď č. 1**

Zadavatel trvá na položce: Měření technologicky připravených čistých prostor (validace), vč. vypracování protokolu.

Zadavatel nepožaduje položku: Zaregulování všech VZT zařízení.

**23. 04. 2020**

V Krnově dne .....

MUDr. Ladislav Václavec, MBA  
ředitel