

Veřejná zakázka
„Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s
poliklinikou Havířov, p. o.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124
Telefon:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
E-mail:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
Profil zadavatele:	

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

„1.) V zadávací dokumentaci se píše:

Pokud se jedná o dodávku mobiliáře, zadavatel dále požaduje:

- dodávka bude realizována na základě předávacího protokolu vč. předání prohlášení o shodě výrobku v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, návodu na údržbu a záručního listu (vše v českém jazyce),
- v rámci své nabídky účastník předloží popis a fotografie jím nabízeného mobiliáře.

Prosíme o vyjádření zadavatele, zda se požadované fotografie týkají pouze části „Lékařská technologie a mobiliář“ nebo také atypických kuchyňských linek a skříněk v hlavním soupisu prací.

Máme za to, že pokud se jedná o atypické výrobky, není možné u těchto výrobků fotografie doložit, jelikož ještě nejsou vyrobeny.“

Odpověď zadavatele:

Ano, požadované fotografie se týkají pouze části "Lékařská technologie a mobiliář". Fotografie atypických kuchyňských linek a skříněk zadavatel nepožaduje.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

„2.) Soupis prací – Lékařská technologie a mobiliář

Je nutné dodržet u všech položek v tomto soupisu prací dané rozměry výrobků, nebo existuje nějaká tolerance? V případě, že budete trvat na daných rozměrech, můžete potvrdit, že se nejedná o atypické výrobky, ale o výrobky, které jsou dostupné buďto na internetu nebo v katalogích?“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o přibližné rozměry. V návrhu vybavení lékařskou technologií a mobiliářem v rámci PS 03 se neuvažuje s atypickými výrobky.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 22.05.2020 09:00.

V Havířově, dne 24.4.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka