

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka – název: Rekonstrukce vestibulu

Zadavatel:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

IČ 00844896

www.nsphav.cz

Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

- Ve výkresové dokumentaci s označením D.1.1.b_14 a D.1.1.b_15 je zakresleno prosklené hliníkové zábradlí s označením Z7, Z8, Z10 a Z11. Ve výpisu Zámečnických výrobků je uvedeno, že madlo, stojky a konzolky u výše uvedených položek mají být z nerezí.

Žádáme o vyjádření, zda-li mají být všechny kovové části zábradlí z nerezí, jak je uvedeno ve výpise prvků, nebo částečně z nerezí a částečně z AL jak je uvedeno ve výkresové dokumentaci?

Odpověď zadavatele:

Materiál zábradlí interiérových ramp sjednocen na hliníkové profily.

Dotaz č. 2

- Ve výpise dveří je uveden povrch dveří CPL a barevné provedení MODRÁ (např. RAL 5007, upřesní investor).

Oslovení výrobci dveří nám sdělili, že povrch CPL v modré barvě se nevyrábí a barevná škála povrchů CPL je velmi omezená, a to především na odstíny bílé a šedé barvy.

Žádáme o sdělení, zda-li požadované dveře mají být v dostupném odstínu CPL, nebo zda-li bude povrch dveří změněn například na povrch HPL, kde je tento materiál odolnější než CPL a je v něm možné dodat odstín dveří i v modré barvě.

Odpověď zadavatele:

Povrch dveří změněn z CPL na HPL z důvodu dodržení modrého odstínu.

Přílohy:

1. 15-NÁVRH_DPS_RAMPA 2_A2_R04-2020
2. 16-NÁVRH_DPS_SCHODIŠTĚ_A3_R04-2020
3. 23-NÁVRH_DPS_VÝPIS ZÁMEČ_A4_R04-2020
4. 21-NÁVRH_DPS_VÝPIS DVEŘÍ_A4_R04-2020
5. Výkaz výměr

V Havířově dne 28.4.2020

Zpracoval

Ing. Pavel Švarc