

N1.01

| | | | |
|--|---|--|--|
| | požární odolnost nosné stropní konstrukce nehořlavá konstrukční část | | směry úniku, východ z objektu |
| | požadovaná požární odolnost nosné obvodové stěny 30 minut, pusobení požaru z vnitřní strany nehořlavá konstrukční část | | přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 21A |
| | požadovaná požární odolnost nosné vnitřní požární stěny 60 minut, nehořlavá konstrukční část | | přenosný hasicí přístroj sněhový CO ₂ s hasící schopností 55B |
| | požární uzávěr omezující šíření tepla, požární odolnost 30 minut, hořlavá konstrukce DP3, samozavírač | | hadicový systém DN19 pro první zásah s tvarově stálou hadicí dL 30 m |
| | požární uzávěr bránící šíření tepla, požární odolnost 30 minut, hořlavá konstrukce DP3, kouřotěsné, samozavírač | | |

EPS prostorů vybavených elektrickou požární signalizací

TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE POŽÁRU, SAMOČINNÉ HLÁSIČE POŽÁRU

ÚSTŘEDNA EPS EVAKUAČNÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU, ODSÚPOVÉ VYZDĚLENOSTI

POZNÁMKY:
A. instalace
N2.05. tlačítko
 tlačítko

N1.01



REW 30DP1

REI 60DP1

EW 30DP3-C

EI 30DP3-Sm+C

EPS



B

A

chráněná úniková cesta typu "B" chráněná úniková cesta typu "A"

chráněná úniková cesta typu "B" chráněná úniková cesta typu "A"

POZNÁMKA :

A. instalační prostor VZT ze 2NP nad střechu, přiřazen k požárnímu úseku ve 2NP, N2.05. Požární stěny EI 30DP1, požární uzávěry nejsou;

 tlačíko otevření dveří

 tlačítko uzavření dveří

 VZT požární klapka, uzavření systémem EPS

EPS-Z

N3.01-II.

N3.03-II.

N3.02-II.

P01.03/N3-III.

N3.04-III.

EPS

PŪDORYS 3NP