




přívod z PE – rozvaděče



POUŽITÉ DIMENZE VODIČŮ:

Cu 25mm²: – Hlavní pospojování rozvaděčů, napojení skříní US

Cu 6mm²: – Pro napojení uzemňovacích zásuvek, krabic AP (napojení antistatické podlahy), přívodu MP (medicinských plynů), potrubí VZT, UT, MP, vody, dřezů, pospojení kovových zárubní apod.

Cu 2,5 ÷ 4mm²: – pro napojení el.zásuvek na ochr. pospojování

- W- ● – zúskava pro vyrovnání potenciálů
- KZ ● – korozní zábrana
- UT ● – potrubí ústředního topení
- VB ● – vodopádní baterie (teplo+studená voda)
- AP ● – antisifatická podlažka
- FK ● – Faradayova klec

Upravené	Podpis	Číslo zadávky
Laborit PZKOP		—
Zadávateľ projektanta	Podpis	Dátum:
ING. JOSEF BREZINA		02./2020
Odberteľ		02./2020
Nemocnice vo Fyčkově-Hlístku, příspěvková organizace		Atest
Uvoz		Společ
posílání 18 ^o orgánů nemocnice		DP-S
Stavební úpravy neurologického ambulantního traktu		Wartung
		1:50
		Číslo vst.
		E-4