

Veřejná zakázka
„Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s
poliklinikou Havířov, p. o.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11,12

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124
Telefon:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
E-mail:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
Profil zadavatele:	

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Dotaz k zadávací dokumentaci:

*„V rozpočtu vzduchotechniky D2-S je rozpor mezi počty kusů, popř. bm u těchto pozic :
pozice 1.07, 1.15, 1.25, 1.27, 1.35, 2.11, 2.30, 2.36, pol.č.99, 2.41, 5a.01, 5b.02*

Rozdíly jsou zaznačeny v příloženém rozpočtu.

Žádáme Vás o vyjádření, popř. úpravu výkazu - výměr. “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zveřejňuje opravený soupis prací. Výměry u dotazovaných položek jsou:

- pol. č. 8: 4 ks
- pol. č. 18: 11 ks
- pol. č. 19: 11 ks
- pol. č. 28: 15 bm

- pol. č. 30: 43 bm
- pol. č. 47 (tepelná izolace): 116 m²
- pol. č. 69: 1 ks
- pol. č. 88: 2 ks
- pol. č. 94: 5 bm
- pol. č. 99: 30 bm
- pol. č. 103: 8 m²
- pol. č. 174: 2 bm
- pol. č. 274: 1 ks

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Dotazy k zadávací dokumentaci:

„ Jako účastník zadávacího řízení tímto žádáme o vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace:

Slaboproud – systém sestra-pacient

1.Přivolávací tlačítka budou v klasickém provedení nebo antivandal?

2.Bezdrátová tlačítka:

-bezdrátové tlačítko (pacient bude na jednom místě, nepohyblivý nebo se bude volně pohybovat po oddělení?)

-bezdrátové tlačítko (má být s pádovým senzorem?)

-přijímač bezdrátového zařízení (bude v každém pokoji, nebo budou některé pokoje vyhrazeny pro pacienty s bezdrátovými tlačítky?)

Přístupový systém:

bude rozšířením stávajícího systému používaného v areálu nemocnice, přístupové karty i správa oprávnění zůstane stávající. – o jaký systém se jedná?

EPS:

Ústředna EPS - připojení do stávající sítě ústředny EPS (nutno objednat u firmy servisující stávající systém EPS) – kdo je servisující firma?

Úprava elektroniky řízení výtahů (pro možnost přijetí signálu od EPS, následné zastavení kabiny v 1NP, otevření dveří, zavření dveří, odstavení z provozu). Nutno objednat u firmy servisující stávající výtahy a EPS. – kdo jsou servisující firmy?

NZS:

Nouzový zvukový systém - připojení do stávající sítě kontrolérů NZS (nutno objednat u firmy servisující stávající NZS) – kdo je servisující firma?“

Odpovědi zadavatele je jednotlivým otázkám (otázky jsou pro přehlednost opětovně citované :

Slaboproud – systém sestra-pacient

1.Přivolávací tlačítka budou v klasickém provedení nebo antivandal?

Pojem „antivandal“ (ani pojem“klasický“) není normativně definovaný, nelze ho proto vyžadovat – nelze normativně posoudit, co vyhovuje a co nevyhovuje takovému provedení. Jedná se o komerční označení výrobce, když prvek vyrobí z odolnějšího materiálu. Antivandal tedy předepsaný dokumentací není, ale pokud nějaký výrobce takto svá tlačítka označuje, není to překážkou.

Důležité je, aby se jednalo o systém sestra – pacient, tedy aby výrobce předpokládal užívání výrobku v nemocničním prostředí pacienty a aby výrobek splňoval vlastnosti pro takový způsob užívání.

2. Bezdrátová tlačítka:

-bezdrátové tlačítko (pacient bude na jednom místě, nepohyblivý nebo se bude volně pohybovat po oddělení?)

Jak je uvedeno v technické zprávě, „budou dodána bezdrátová tlačítka, pro případné nepohyblivé pacienty na lůžkách“.

-bezdrátové tlačítko (má být s pádovým senzorem?)

Není v dokumentaci uvedeno, není tedy požadováno.

-přijímač bezdrátového zařízení (bude v každém pokoji, nebo budou některé pokoje vyhrazeny pro pacienty s bezdrátovými tlačítky?)

Přijímač musí mít dosah pouze do míst, kde budou umístěna nemocniční lůžka pro nepohyblivé pacienty (to jsou lůžka s připojením na medicínální plyny - místnost č. 230 a místnost č. 236).

Přístupový systém:

bude rozšířením stávajícího systému používaného v areálu nemocnice, přístupové karty i správa oprávnění zůstane stávající. – o jaký systém se jedná?

Jedná se o systém: řídicí jednotky HUB Pro a řídicí software SKYLA

EPS:

Ústředna EPS - připojení do stávající sítě ústředny EPS (nutno objednat u firmy servisující stávající systém EPS) – kdo je servisující firma?

EIKO, s.r.o., e.mail: eiko@eiko.cz, tel: +420608111407, p. Kolenčíak

Úprava elektroniky řízení výtahů (pro možnost přijetí signálu od EPS, následné zastavení kabiny v INP, otevření dveří, zavření dveří, odstavení z provozu). Nutno objednat u firmy servisující stávající výtahy a EPS. – kdo jsou servisující firmy?

EIKO, s.r.o., e.mail: eiko@eiko.cz, tel: +420608111407, p. Kolenčíak

VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o., Email: vytahy@vytahyostravaservis.cz, Telefon: +420 597 578 950, p. Košar

NZS:

Nouzový zvukový systém - připojení do stávající sítě kontrolérů NZS (nutno objednat u firmy servisující stávající NZS) – kdo je servisující firma?

EIKO, s.r.o., e.mail: eiko@eiko.cz, tel: +420608111407, p. Kolenčíak

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 02.06.2020 09:00.

V Havířově, dne 7.5.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Přílohy:

- Příloha k žádosti o vysvětlení ZD
- OPRAVENÝ D2-S Soupis prací (2)