

Veřejná zakázka
„Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s
poliklinikou Havířov, p. o.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14,15

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124
Telefon:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
E-mail:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
Profil zadavatele:	

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

- 1) Žádáme o zaslání výrobních čísel výtahů ve tvaru 0000/00 z důvodu nacenění úprav elektroniky řízení výtahů.

Odpověď zadavatele:

V souvislosti se stanovením jednotné ceny ze strany zadavatele ve výkazu výměr za úpravy elektroniky řízení výtahů (viz bod 2 tohoto vysvětlení) výrobní čísla nejsou potřeba.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

- 2) Z důvodu požadovaných prací, které je potřeba objednat u servisujících firem, žádáme zadavatele, ať zváží možnost nastavení pevných cen, jednotných pro všechny zpracovatele cenových nabídek u následujících položek:

Úprava elektroniky řízení výtahů (pro možnost přijetí signálu od EPS, následné zastavení kabiny v 1NP, otevření dveří, zavření dveří, odstavení z provozu). Nutno objednat u firmy servisující stávající výtahy a EPS.	ks	2
--	----	---

Ústředna EPS - připojení do stávající sítě ústředn EPS (nutno objednat u firmy servisující stávající systém EPS)	ks	1
--	----	---

Nouzový zvukový systém - připojení do stávající sítě kontrolérů NZS (nutno objednat u firmy servisující stávající NZS)	ks	1
--	----	---

U těchto položek není znám rozsah a závislost na servisující firmu, žádáme zadavatele, ať zváží možnost nastavení pevných cen, jednotných pro všechny zpracovatele cenových nabídek.

Napojení stávajícího systému, odpojení a zapojení stávajících komponent (čtecích hlav, řj, aj.).	kpl	1
Vytvoření dočasného spoje pro zajištění chodu objektu, přepojení, dohledání kabeláže a jiné související práce	kpl	1
Konfigurace systému, uživatelů, přístupových práv v koordinaci s uživatelem	kpl	1

Odpověď zadavatele:

U položky „*Úprava elektroniky řízení výtahů (pro možnost přijetí signálu od EPS, následné zastavení kabiny v 1NP, otevření dveří, zavření dveří, odstavení z provozu). Nutno objednat u firmy servisující stávající výtahy a EPS.*“ Dodavatelé uvedou ve svém nabídkovém rozpočtu u této položky jednotnou cenu ve výši 40.520,- Kč bez DPH. Tato cena je stanovena na základě konzultace se společností zajišťující smluvní servis výtahů.

U položky „*Ústředna EPS - připojení do stávající sítě ústředn EPS (nutno objednat u firmy servisující stávající systém EPS)*“ není potřeba spolupráce se servisující firmou. Zapojení a konfiguraci nového systému EPS v ústředně provede odborný poddodavatel generálního dodavatele zakázky. Přístup do ústředny zajistí zadavatel. Uchazeči tuto činnost ocení ve svém nabídkovém rozpočtu hodinovou sazbou násobenou počtem 10 hodin.

U položky „*Nouzový zvukový systém - připojení do stávající sítě kontrolérů NZS (nutno objednat u firmy servisující stávající NZS)*“ není potřeba spolupráce se servisující firmou. Připojení nového systému do stávající sítě kontrolérů provede odborný poddodavatel generálního dodavatele zakázky. Přístup do sítě kontrolérů zajistí zadavatel. Uchazeči tuto činnost ocení ve svém nabídkovém rozpočtu hodinovou sazbou násobenou počtem 15 hodin.

U položky „*Napojení stávajícího systému, odpojení a zapojení stávajících komponent (čtecích hlav, řj, aj.).*“ není potřeba spolupráce se servisující firmou. Odpojení a zapojení stávajícího systému v I. NP a I. PP k nově instalovanému systému v rámci rekonstrukce provede odborný

poddodavatel generálního dodavatele zakázky. Přístup k systému zajistí zadavatel. Uchazeči tuto činnost ocení ve svém nabídkovém rozpočtu hodinovou sazbou násobenou počtem 10 hodin.

U položky „Vytvoření dočasného spoje pro zajištění chodu objektu, přepojení, dohledání kabeláže a jiné související práce“ není potřeba spolupráce se servisující firmou. Jedná se o odborné odpojení současného systému umístěného ve II. a III. NP tak, aby byl zachován provoz současného systému v I. NP a v I. PP objektu. Uchazeči tuto činnost ocení ve svém nabídkovém rozpočtu hodinovou sazbou násobenou počtem 5 hodin.

U položky „Konfigurace systému, uživatelů, přístupových práv v koordinaci s uživatelem“ není potřeba spolupráce se servisující firmou. Konfigurace systému, uživatelů, přístupových práv v koordinaci s uživatelem bude provedena ve spolupráci s oddělením IT zadavatele. Uchazeči tuto činnost ocení ve svém nabídkovém rozpočtu hodinovou sazbou násobenou počtem 8 hodin.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Dotaz k zadávací dokumentaci:

„Dobrý den, prosím o informaci, jaký je použitý typ stávajícího přístupového systému používaného v areálu nemocnice, který má být rozšířen o nové řídicí jednotky a čtečky. V PD ani ve výkazu výměr jsem typ stávajícího systému nenalezl.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel potvrzuje skutečnost, která je obsažena ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 a 12 ze dne 7.5.2020. Jedná se o stávající typ systému řídicí jednotky HUB Pro a řídicí software SKYLA.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 02.06.2020 09:00.

V Havířově, dne 15.5.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka