

Veřejná zakázka
„Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s
poliklinikou Havířov, p. o.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19,20

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124
Telefon:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
E-mail:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
Profil zadavatele:	

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Dotazy k zadávací dokumentaci:

1.) D.3-2 Výkaz výměr

Buňka I97 (položka číslo 88) obsahuje špatný vzorec. Do celkové sumy nákladů totiž není započteno prvních 9 položek. Namísto =SUMA(I19:I96) by mělo být =SUMA(I10:I96).

Žádáme zadavatele o opravu tohoto vzorce a následně o zaslání opraveného výkazu výměr.

2.) OPRAVENÝ D2-S Soupis prací (2)

V listu Rekapitulace jsou špatně nastaveny referenční odkazy. To se stalo zřejmě v důsledku odstranění některých poznámek v listu Položky, při revizi počtu kusů některých položek.

Žádáme zadavatele o opravu referenčních vzorců v listu Rekapitulace a následně o zaslání opraveného soupisu prací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zveřejňuje aktualizované výkazy. Pro přehlednost zadavatel zveřejňuje všechny výkazy včetně těch, u nichž ke změnám nedošlo.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Dotaz k zadávací dokumentaci:

„Žádáme o zveřejnění kompletního platného rozpočtu do nabídky.

Ze zveřejněných rozpočtů v rámci DI a PD je zmatek a není jasné co je platné.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zveřejňuje aktualizované výkazy. Pro přehlednost zadavatel zveřejňuje všechny výkazy včetně těch, u nichž ke změnám nedošlo.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení zadávací dokumentace není způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění a nabídky lze podat do 02.06.2020 09:00.

V Havířově, dne 26.5.2020

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Příloha: Aktualizované výkazy