


NAZEV STAVBY			
STAVEBNÍ ÚPRAVY REHABILITACE II NEMOCNICE TŘINEC p.o.			
		Stavební a rozvojová s.r.o. Na burčáku 1018/1, Ostava - Slezská Ostava 710 00 tel. 778 241 172 fax 778 241 172 e-mail: rozvojova@seznam.cz	
VEDOUcí PROJEKTU Ing.CIGÁNEK Vladimír		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.NEZVAL Josef	
ORIENTACE Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, Dolní Lištná		VYPRACOVAL Ing.NEZVAL Josef	
STAVEBNÍ OBJEKT POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY		STUPĚŇ DPS	DATA 20.6.2019
ČÁST D1.4.d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	FORMÁT A 1	MĚŘITVO -	
NAZEV VÝKRESU ROZVADĚČ R2		ARCHIVNÍ ČÍSLO 19-006-03	ČÍSLO VÝKRESU D1.4.d.3
		ZNAČKA 00	

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU – STAVAJÍCÍ

DVĚŘE V PROVEDENÍ EI30 Sm DP1

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V1200xš600xh200

KRKYTI: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–C–S

PŘÍVODY: VRČHEM

VÝVODY: VRČHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVANÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.