

POHLED – P1

MĚŘÍTKO: NENÍ

STOUPA Z 2.PP PŘES 1.PP

POHLED – P2

MĚŘÍTKO: NENÍ

VODOROVNÉ POTRUBNÍ ROZVODY JSOU VEDENY V PODHLEDU V TR. OBJÍMKÁCH POD STROPEM.
SVODY K VENTILOVÉ KRABICI NA CHODBĚ JSOU VEDENY POD OMÍTKOU.
SVODY K LÉKAŘSKÝM PANELŮM JSOU VEDENY POD OMÍTKOU.
LÉKAŘSKÉ PANELY JSOU UMÍSTĚNY NA STĚNÁCH VE VÝŠCE 1500 MM NAD PODLAHOU.
VÝVODY KYSLÍKU MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY MIN. 200 MM OD VÝVODŮ EL. PROUDU.

TRASY POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY.

	SIGNALIZAČNÍ HLÁSIČ
	LÉKAŘSKÝ PANEL
	VENTILOVÁ KRABICE
	STOUPANÍ, KLESANÍ
	CHRÁNIČKA POTRUBÍ
	ROZVODNÉ POTRUBÍ KYSLÍKU (O)

VYPRACOVAL	ZODPOV. PROJEKTANT	AUTORIZOVAL	TK PROJEKT LIBEREC
ING. ZDENĚK KVAPIL	ING. ZDENĚK KVAPIL	ING. ZDENĚK KVAPIL	ING. ZDENĚK KVAPIL Letná 431 Liberec 12, 460 01
OBJEDNATEL INVESTOR:	**NEMOCNICE TŘINEC, p. o.** **Kaštanová 268, 739 61 Třinec**		tel. 485121632 tel. 602287810 e-mail: tk_projekt@volny.cz
MÍSTO STAVBY:	NEMOCNICE TŘINEC, p. o. – pavilon I		
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY REHABILITACE	DATUM:	02/2020
		FORMÁT:	14 A4
ČÁST:	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	STUPEŇ:	DPS
		ZAK. ČÍSLO:	0820.10
MĚŘÍTKO: 1:50	Č. KOPIE	VÝKRES: PŮDORYS 1.NP	VÝKRES ČÍSLO: MP–03