


















- LEGENDA PŘÍSTROJŮ :
-  — SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 -  — SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 -  — SPINAČ, ŘÁZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 -  — SPINAČ, ŘÁZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 -  — JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
 -  — STŘIDAVÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
 -  — TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČNÍ DOLNÍKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
 -  — ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
 -  — ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "D"
 -  — ZASUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
 -  — ZASUVKA 400 V NASTĚNÁ, 16A, IP44
 -  — PODLAHOVÁ KRABICE, 4xZASUVKA 230V, 16 POZIC
 -  — PROSTOROVÝ TERMOSTAT
 -  — ZNAČKA UDAVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
 -  — EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V,400V
 -  — POHYBOVÝ SPINAČ, 360°, IP20
 -  — POHYBOVÝ SPINAČ, IP44
- HOP — PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
- LEGENDA VEDENÍ :

- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
- PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB 170/70, DVOUKOMOROVÝ, OCELOVÁ PŘEPÁŽKA
- ▶ B OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125/50 S PŘEPÁŽKOU A VKEM
- ▶ C OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/100 S PŘEPÁŽKOU A VKEM

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ :
- 3 — ELEKTROMOTOR

LEGENDA SVÍTIDEL:

- C – LED SVETIDLO 1x38W, IP 20, PRÍZMA, R690
- D – LED SVETIDLO 18W, PŘÍSAZENÉ, IP 20, KULATÉ D285mm, PLASTOVÉ
- D1 – LED SVETIDLO 18W, PŘÍSAZENÉ, IP 44, KULATÉ D285mm, PLASTOVÉ
- N – NOUZOVÉ LED SVETIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘÍSAZENÉ, 3HOD ZÁLOHA IP44
- N1 – NOUZ. ZÁŘÍVKOVÉ SVETIDLO LED, 4W, PŘÍSAZENÉ, CENTRÁLNÍ ZDROJ, IP40, 3 HOD. BATERIE

<p>STAVEBNÍ ÚPRAVY REHABILITACE II NEMOCNICE TŘINEC p.o.</p>		<p>Stavební a rozvojová s.r.o. Na buncleku 1018/1 Ostrava - Sláská Ostrava 710 00 tel. 775 241 172 fax. 556 241 172 e-mail: rozvojova@seznam.cz</p>	
<p>VEDOUcí PROJEKTU ing.CIGÁNEK Vladimír</p>	<p>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing.NEZVAL Josef</p>	<p>VYPRACOVAL ing.NEZVAL Josef</p>	
<p>OBLASTNÍ ÚŘAD Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, Dolní Lištná</p>			
<p>STAVEBNÍ OBJEKT POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY</p>	<p>STUPĚŇ DPS</p>	<p>DATUM 20.6.2019</p>	
<p>ČÁST D1.4.d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky</p>	<p>FORMÁT A 2</p>	<p>MĚŘÍTKO 1 : 75</p>	
<p>NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS - SILNOPROUD</p>	<p>ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZNAČKY 19-006-03</p>	<p>ČÍSLO VÝKRESU ZNAČKA D1.4.d.2</p>	<p>ZNAČKA 00</p>