

Číslo:		1832 / 2019					
Název stavby:		<b>Stavební úpravy rehabilitace II</b>					
Dílčí část:		<b>D.1.4.b - Zařízení vzduchotechniky a chlazení staveb</b>					
Místo:		<b>Třinec</b>					
Investor:		Nemocnice Třinec					
	specifikace materiálu	typ	DN, PN	technické parametry	výrobce	M.J.	mn.
Vzduchotechnika							
NV1	Nástěnný ventilátor	E-STYLE 150		1x230V,25W,Vmax=315m3/h	MULTIVAC	ks	1
NV2	Nástěnný ventilátor	E-STYLE 100		1x230V,14W,Vmax=90m3/h	MULTIVAC	ks	1
	Dveřní oboustranná mřížka (popř. podřez pod dveřma)			270 x 120mm		ks	2
	Vzduchotechnické potrubí	spiro	ø150mm			bm	4
	Vzduchotechnické potrubí	spiro	ø100mm			bm	5
	Venkovní plastová mřížka		ø150mm			ks	1
	Venkovní plastová mřížka		ø100mm			ks	1