



Slezská nemocnice v Opavě

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka a výměna HEPA filtrů“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2020/21/HEPA filtry**
Číslo zakázky: P20V00000138
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

V návrhu SOD uvádíte, že: čl. X. odst. 8. - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv. – K jaké události je tedy smlouva účinná? Ke dni podpisu nebo ke dni vložení do registru smluv? Prosíme tedy o upřesnění. A bude zadavatel zhotovitele informovat o vložení do registru smluv?

ODPOVĚď č. 1

Vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejné zakázky na dodávku a výměnu HEPA filtrů ve výši 600 000,- Kč je k účinnosti smlouvy o dílo třeba dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění předpisů pozdějších, vložit smlouvu do registru smluv. Zadavatele nemá povinnost informovat o datu účinnosti smlouvy, registr smluv je přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup.

DOTAZ č. 2

V návrhu smlouvy o dílo uvádíte, že: čl. IV. odst. 1. - Zhotovitel je povinen započít dílo: dodávku a výměnu filtrů pro COS, ARO, JIP, Centrální sterilizace, Gynekologický zákrokový sál, Oční oddělení – operační takt = VZT1, VZT3, VZT4, VZT6, VZT7, VZT8, VZT22 v termínu nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, přičemž samotná realizace díla nepřesáhne 10 pracovních dnů. A odst. 3. - Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli umožní zahájení realizace díla předáním prostor určených k provedení díla nejpozději do 20 dnů od data podepsání smlouvy o dílo. – Náš dotaz zní, zda objednatel předá prostory určené k provádění díla i v případě, že sice smlouva bude podepsána, ale nebude účinná, pokud je tedy smlouva účinná

dnem

vložení

do

registru

smluv?

ODPOVĚĎ č. 2

Všechny lhůty, a to jak lhůta k zahájení plnění díla, tak i lhůta k předání prostor k provedení díla se vždy musí odvíjet od data účinnosti smlouvy.

DOTAZ č. 3

V návrhu smlouvy o dílo uvádíte, že: čl. IV. odst. 1. - Zhotovitel je povinen započít dílo: dodávku a výměnu filtrů pro COS, ARO, JIP, Centrální sterilizace, Gynekologický zákrokový sál, Oční oddělení – operační takt = VZT1, VZT3, VZT4, VZT6, VZT7, VZT8, VZT22 v termínu nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, přičemž samotná realizace díla nepřesáhne 10 pracovních dnů. – Náš dotaz zní, zda termín zahájení provádění díla může být zadavatelem posunut a v SOD upraven na 2 měsíce ode dne nabytí účinnosti této smlouvy? Důvodem tohoto dotazu jsou dodací lhůty vlastních HEPA filtrů, které jsou v tomto období cca 8 týdnů.

ODPOVĚĎ č. 3

Ano, zadavatel souhlasí s úpravou termínu zahájení provádění díla nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy, přičemž upravuje i termín předání prostor určených k provedení díla.

DOTAZ č. 4

V návrhu smlouvy o dílo uvádíte, že: čl. VIII. odst. 7. - Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku na jakost ve stejné délce dle článku VI., bodu 1. této smlouvy. – Náš dotaz zní, zda je možné, vzhledem k zákonným ujednáním občanského zákoníku, toto ujednání upravit? Návrh znění: Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl objednatel dílo užívat pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel, jakož i o dobu oprav takových vad zhotovitelem.

ODPOVĚĎ č. 4

Vámi navrhovaná změna je zakotvena v ustanovení § 1922 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění předpisů pozdějších, podle kterého platí, že pokud objednatel vytkl zhotoviteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat a o tuto dobu se záruka ze zákona prodlužuje.

V Opavě, dne 24. 6. 2020

 Slezská nemocnice
v Opavě
příspěvková organizace
Olomoucký kraj 470/86
Předměstí, 742 01 Opava
IČO 47 81 27 50

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel