





VYPRACOVAL	ZODPOV. PROJEKTANT	AUTORIZOVAL	TK PROJEKT LIBEREC ING. ZDENĚK KVAPIL Letná 431 Liberec 12, 460 01 tel. 485121632 tel. 602287810 e-mail: tk_projekt@volny.cz	
Bc. ŠTĚPÁN KVAPIL	ING. ZDENĚK KVAPIL	ING. ZDENĚK KVAPIL		
				
OBJEDNATEL: INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC, p. o. Kaštanová 268, 739 61 Třinec		tel. 485121632 tel. 602287810 e-mail: tk_projekt@volny.cz	
MÍSTO STAVBY:	NEMOCNICE TŘINEC, p. o. – blok E			
NÁZEV AKCE:	ÚPRAVY 5.NP – PORODNÍ ODD.			
ČÁST:	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ		DATUM:	05/2020
			FORMÁT:	2 A4
			STUPEŇ:	DPS
			ZAK. ČÍSLO:	3020.22
MĚŘÍTKO	Č. KOPIE	VÝKRES:	VÝKRES ČÍSLO	
NENÍ		VENTILOVÁ KRABICE	MP-04	

SCHÉMA VENTILOVÉ KRABICE dle ČSN EN 7396-1

POTRUBÍ – VÝSTUP MÉDIA
18x1-2x-O₂, 18x1-1x-SV

POTRUBÍ – VSTUP MÉDIA
18x1-2x-O₂, 18x1-1x-SV



- 1 – Plechová krabice nástěnná v provedení pod omítku nebo na stěnu
otevírání krabice /přístup/ je v souladu s ČSN EN 7396-1.
- 2 – Výstupní uzavírací ventil G3/4" PN20.
- 3 – Vstupní místo NIST pro nouzi a údržbu dle druhu plynu.
- 4 – Uzavírací ventil PN20.
- 5 – Čidlo snímání tlaku média s kontrolním manometrem.
- 6 – Výústky pro kabely /čidla snímání tlaku/.

PRO PLYNY: O₂, SV