

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	Typ
----	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ PÍTNÉ VODY	PP-R PN20
----	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	NEREZOVÉ POTRUBÍ - svařované
----	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	NEREZOVÉ POTRUBÍ - svařované
----	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZNAMOVANÁ OCEĽ
----	NAVŘEZNÉ POTRUBÍ STUDENÉ PÍTNÉ VODY	PP-R PN20
----	NAVŘEZNÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	NEREZOVÉ POTRUBÍ - svařované
----	NAVŘEZNÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	NEREZOVÉ POTRUBÍ - svařované

Legenda zařizovací předměti viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- VŠECHNÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU PROVÁZENY Z MATERIÁLU PP-R PN20.
- VŠECHNÉ ROZVODY TEPLÉ VODY A CÍRKULACE BUDOU PROVÁZENY Z NEREZOVÉHO OCELOVÉHO POTRUBÍ 1,44% SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM V OCHRANĚ ATMOSFERE.
- HLAVNÍ ROZVODY POD STŘEŠNÍM BUDOU ZDOLÁVANY POTRUBÍMÍ POJIZDY Z NÁMĚŘNÝM VLN S HLAVKOVOU ROLÍ. ROZVODY VE STĚNÁCH BUDOU ZDOLÁVANY TROJLOŽNÍM TRUBICEM Z PE.
- VÍBĚR TYPU ZÁRŽKOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BRÁTELÍ DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

REVIZE - 07/2020

NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník:	Auditor/zařiz. razítko:	Soutěž:	
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Výmukovců 399/5, 734 12, Karviná Ráj		Výstavba operačních sálů a doprovodných pokojů	
Generální projektant:		Akce:	
MEDICOPROJECT s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		NSP Karviná	
Hlavní inženýr projektu:		Ing. LUDĚK VÁCOULA	
Ing. VLADIMÍR KLUNDERA		Zpracovatel části:	
Ing. LUDĚK VÁCOULA		Martin Kaimus	
Zodpovědný projektant		Luboš Radon	
Výpracoval		PANE:	
Objekt (SO):		SO 01 – Stavební úpravy 6.NP křídla A	
Část PD:		Zdravotně technické instalace	
Příloha:		Prostorové zobrazení vodovodu	
Datum		Květen 2020	
Zaškrtnuté číslo		DPS-03-2020	
Formát		BxMxH	
Stupeň		D P S	
Měřítko		1:50	
Dátum		1.4.09	

