



ROZVADEČ:
Provedení: Ocelaplechová rozvodnice zapuštěná
Krytí: IP43/20
Rozměr : 600 x 600 x 150 mm (š x v x h)
Parapet niky: 1200 mm
Přívod a vývody: Shora
Instal. výkon: cca 15 kW

WL	WL	WL	WL		
CYKH-R 3Cx1,5	CYKH-R 3Cx1,5	CYKH-R 3Cx1,5	CYKH-R 3Cx1,5		
1	2	3	4	5	6
0,5kW	0,3kW	0,5kW	0,3kW		
2.02	2.03,2.05 2.23	2.04	2.18 až 2.22	REZERVA	

OSVĚTLENÍ PROSTOR

WL	WL	WL	WL	WL	
CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	
Q11	Q12	Q13	Z14	Z15	
2.02	2.04	2.03	2.02	2.23	
ZUBNÍ SOUPRAVA		KOMPRESOR	RVG	OPG	REZERVA

ZÁSUVKA PRO ÚKLID

WL	WL	WL	WL	
CYKH-R 3Cx2,5	CYKH-R 3Cx2,5	CYKH-R 3Cx2,5	CYKH-R 3Cx2,5	
21	22	23	24	25
2.02,2.03,2.04, 2.05,2.19	2.02	2.03	2.04	
ZÁSUVKA PRO ÚKLID				

ZÁSUVKY PRO PC

	WL	
	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5
31	32	33
2.02	2.04	2.23
ZÁSUVKY PRO PC		

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ
– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2.

SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz, 230/400V/TN-C-S

Vypracoval: LUBOMÍR PROKOP	Podpis:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo: pavilon "J" areálu nemocnice	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍ AMBULANCE	
Obsah: ROZVADEČ RO 2.1	



Číslo zakázky: –
Datum: 09/2020
Dokumentace dle : PD PRO PROVEDENÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Měřítko: /
ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
E-5

elektro