



POTRUBÍ

20 bm



TRUBKY TOPENÁŘSKÉ 15x1,2 uhlíková ocel, pozinkované vč.potřebných tvarovek–fitinků

2 bm



TRUBKY TOPENÁŘSKÉ 18x1,2 uhlíková ocel, pozinkované vč.potřebných tvarovek–fitinků

STAVEBNÍ VÝPOMOC

2 x

PROVEDENÍ PRŮZAZU PRO POTRUBÍ DO Ø50 ZDĚNOU PŘÍČKOU DO DÉLKY 200mm A JEJICH NÁSLEDNÉ UTĚSNĚNÍ

OTOPNÁ TĚLESA

- 3x OT 600/400–21
- 1x OT 600/600–21
- 1x OT 600/900–21
- 1x OT 600/1200–21
- 2x OT 600/1400–21

otopné těleso deskové s bočním připojením pro soustavu s nuceným oběhem, typ OT dvoudeskový s vnitřními žebry, rozměry v.600 š.400(600,900,1200,1400) hl.66  
včetně :  
– příchytke a montážního materiálu  
– přímé sady připojení radiátoru s termostatickou hlaví (1xšroubení radiátorové přímé DN15–1/2” regulační uzavírací + 1xIVR termostatický ventil přímý DN15–1/2” + 1xtermostatická hlavice)

VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	<b>Forsing</b> projekt s.r.o. <small>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721</small>	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2020
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: pavilon ”J” areálu nemocnice			Měřítko: <b>1:50</b>
Akce: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍ AMBULANCE</b>			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.4
Obsah: PŮDORYS 2.NP – VYTÁPĚNÍ			<b>502</b>