

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01 ze dne 18.1.2021 v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 2, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Úprava lůžkového oddělení – 2. etapa“

---

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 13.1.2021, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel **Sanatorium Jablunkov, a.s.** zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

### **Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:**

Žádám o doplnění informace k okenním výplním:

- Barva?
- Dvojsklo či trojsklo?
- Okna se sníženou klikou – výška?
- U pozice T3 prosíme o doplnění šířky okna.
- U pozic T1, T3, T4, T8, T11, T12, T13 z důvodu velkých rozměrů se musí okno rozdělit na více ráků, souhlasí s tím zadavatel?

### **Vysvětlení ZD č. 1:**

- *Okenní rámy budou v barvě bílé.*
- *Zadavatel upřednostňuje dodávku dvojskla, s požadavkem na dodržení doporučeného součinitele prostupu tepla dle současné normy ČSN 73 0540-2, hodnota doporučená je 1,2 U (W/m<sup>2</sup>K). Dodávka trojskla je na rozhodnutí zhotovitele při dodržení všech technických parametrů pro dvojskla a lepších.*
- *Okna se sníženou klikou – zadavatel požaduje ve výšce cca 160 cm nad úrovní podlahy.*
- *U pozice T3 zadavatel uveřejňuje doplňující informace k uvedenému dotazu v přílohách tohoto vysvětlení. Jedná se o velikost oken T3 a T4 a úpravu v otevírání oken T1.*
- *Zadavatel nesouhlasí s rozdělením oken na více ráků. Rozdělení ráků oken bude dodáno dle požadavků projektové dokumentace stejně, jako již byla okna dodána v realizované 1. etapě.*

---

Z

adavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují, resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

V tomto případě se nejedná o věcné doplnění, upřesnění nebo změnu položek obsažených v soupisu prací, které jsou součástí zadávací dokumentace, ale pouze o upřesnění formálního charakteru.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

v.z. Jaroslava Košťálová

**Ing. Libor Chlopčík**  
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.  
společnost pověřená výkonem  
zadavatelských činností

**Přílohy:** dle textu