



LEGENDA:

- EPS

ANALOGOVÁ ÚSTŘEDNA EPS
ANALOGOVÁ – 3072 adres
- 925/8

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ PRVEK OSMINÁSOBNÝ
KRYTÍ: IP43
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ ADRESNÝ
KRYTÍ: IP43
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ INTERAKTIVNÍ
KRYTÍ: IP43
- TEPELNÝ HLÁSIČ INTERAKTIVNÍ
KRYTÍ: IP43
- SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO
KRYTÍ: IP43
- OPTICKO AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
KRYTÍ: IP43
- KABEL 2x2x0,8 BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU
S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0.

POZNÁMKA
NOVÉ ROZVODY K HLÁSIČŮM EPS (KRUHOVÁ LINKA Č.1) NAVRŽENA KABELEM 2x2x0,8 S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2 ca s1 d0.
NOVÉ ROZVODY K HLÁSIČŮM EPS A ROZVODY K OVLÁDACÍM ZAŘÍZENÍM EPS (KRUHOVÁ LINKA Č.1) NAVRŽENA KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU 2x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2 ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE V ELEKTRO- INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH A POŽÁRNĚ -ODOLNÉ KABELY NA ÚLOŽNÉ (ZÁVĚSNÉ) OCEL. KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTIDLE PBŘ.
AUTOMATICKÉ HLÁSIČE EPS UMÍSTĚNY PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI RESP. NA PODHLEDU. TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNY VE VÝŠI cca1,4m NAD PODLAHOU. PROVEDENÍ EPS MUSÍ ODPOVÍDAT NÁVODŮM PRO MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBU VYDANÉ VÝROBCEM ZAŘÍZENÍ!
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 33 2000-5-52.

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41ed.2:
1. (ROZVODY EPS): MALÝM NAPĚTÍM
2. (SÍŤOVÁ ČÁST ZDROJE EPS): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
1. (ROZVODY EPS): 20V impuls.
2. (SÍŤOVÁ ČÁST ZDROJE EPS): 1NPE, AC, 50Hz, 230 V/1N-S

0,000 = PODLAHA 6NP

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HAMROZI s.r.o., Trinec, Staré Město, Polná 411, provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz | | ČÍSLO PARÉ: | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. David ŠOTKOVSKÝ | DATUM: červenec 2020 | |
| VYPRACOVAL | Valter Novák | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Martin Poloch | | |
| INVESTOR STAVBY | Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO: 00844853 | ČÍSLO ZAKÁKY | 202a10766 |
| MÍSTO STAVBY | Masarykova třída 900, 735 14 Orlová | ČÍSLO ARCHIVNÍ | 142020 |
| ROZŠÍŘENÍ GASTRO AMBULANCE ORLOVÁ | | POČET A4 | A2 (630x420 mm) |
| | | STUPEŇ | PDSP + PDPS |
| STAVEBNÍ OBJEKT | S001 – LŮŽKOVÁ ČÁST a LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH | ČÍSLO DOKUMENTU | 142020–S001–D.1.4.e |
| ČÁST | D.1.4.e ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| OBSAH: | BLOKOVÉ SCHÉMA EPS | / | D.1.4.e.05 |