



VRÁTNICE

EPS

VÝVODY DO 1.PP

POZNÁMKA:
 ROZVODY EPS K ZAŘÍZENÍ EPS DO 5.NP JSOU NAVRŽENY KABELM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU 2x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHĚN B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁZNĚ MÍŘE V ELEKTRO-INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH A POŽÁRNĚ- ODOLNÉ KABELY NA ÚLOŽNĚ (ZÁVĚSNĚ) OCEL. KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU KABELOVÉHO ROZVODU NEJMÉNĚ PO DOBU TŘÍDY JEJICH POŽÁRNÍ

POZNÁMKA:

ROZVODY EPS K ZAŘÍZENÍ EPS DO 5.NP JSOU NAVRŽENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPIVNOSTI PŘI POŽÁRU 2x2x0,8 S TŘÍDOU REAKCE NA OHNĚ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNĚ MÍŘE V ELEKTRO-
INSTALAČNÍCH ZLÁBECH A TRUBKÁCH A POŽÁRNĚ- ODOLNÉ KABELY NA
UŽLOŽNÉ (ZÁVĚSNÉ) OCEĽ. KONSTRUKCI, KTERÁ ZAJISTÍ STABILITU
KABELŮ OVĚŘENOU ROZVODŮ NEJMÉNĚ PO DOBU TRVÁJÍ JEJICH POŽÁRNÍ
ODOLNOSTI.

PROVEDENÍ EPS MUSÍ ODPOVÍDAT NÁVODŮM PRO MONTÁŽ, UVEDENÍ DO
PROVOZU A UDRŽBU VYDANÉ VÝROBCEM ZAŘÍZENÍ!

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO
DODRŽET ČSN 33 2000-5-52.

0,000 = PODLAHA 6NP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HAMROZI s.r.o.		HAMROZI s.r.o., Trnec, Staré Město, Polní 411 sídlo: Polní 411, 739 61 Trnec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz		ČÍSLO PARÉ: DATUM: červenec 2020
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ			
VYPRACOVAL	Valter Novák			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Martin Poloch			
INVESTOR STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviné-Ráj, příspěvková organizace, IČO: 00844853			
MÍSTO STAVBY	Masarykova třída 900, 735 14 Orlová		ČÍSLO ZAKÁKY	202a10766
NÁZEV STAVBY:	ROZŠÍŘENÍ GASTRO AMBULANCE ORLOVÁ		ČÍSLO ARCHIVNÍ	142020
			POČET A4	A2 (630x420 mm)
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 – LŮŽKOVÁ ČÁST a LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH		STUPEŇ	PDSP + PDPS
ČÁST	D.1.4.e ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE		ČÍSLO DOKUMENTU	142020–S001–D.1.4.e
OBSAH:	PŮDORYS 1.PP		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100	D.1.4.e.03