

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02 ze dne 20.2.2021 v souladu s ust. §§ 98 odst. 1, 2, 3 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „Úprava lůžkového oddělení – 2. etapa“

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené/ých dne 19.1.2021 a 20.1.2021, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel **Sanatorium Jablunkov, a.s.** zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu s zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

V zadávací dokumentaci v bodě 3.1.1 na straně 4 je uvedeno, že Zdravotechnika nebude předmětem tohoto zadávacího řízení.

Zdravotechnika nebude předmětem tohoto zadávacího řízení, ale bude probíhat jako samostatné zadávací řízení. Proto v Příloha č. 8 – Položkový rozpočet stavby – výkaz-výměr (součást přílohy č. 7) v dílu 799-6 lékařská technologie jednotková cena i cena celkem budou rovny nule. Vybraný uchazeč tohoto zadávacího řízení je povinen poskytnout součinnost vybranému dodavateli zdravotnické při realizaci jeho zakázky.

V Zadávací dokumentaci v bodě 12.1 je uvedeno, že jediná část, která zůstane neoceněná, je lékařská technologie. Zadávací výkaz výměr však obsahuje položku Zdravotechnika, která podle sdělení zadavatele nemá být součástí zadávacího řízení. Součástí zadávací dokumentace není projektová dokumentace, ani výkaz výměr zdravotnické.

Zadavatel upozorňuje, že jediná část rozpočtu, která zůstane neoceněná, je díl 799-6 lékařská technologie v rozpočtu Příloha č. 8 – Položkový rozpočet stavby – výkaz-výměr (součást přílohy č. 7) viz. bod 3.1.1. ZD. Tato neoceněná položka nebude znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, jelikož dle čl. 3.1.1 bude toto obsaženo v samostatném zadávacím řízení.

Žádáme zadavatele o určení, jakým způsobem ocenit položku Zdravotechnika, protože při ocenění položky zdravotnické nulou porušíme bod 12.1 zadávací dokumentace.

Vysvětlení ZD č. 2:

Zadavatel upřesňuje, že část objektu Zdravotechnika bude předmětem tohoto zadávacího řízení. V části objektu „Stavební“ nebude součástí díl 799-6 Lékařská technologie a upravuje čl. 3.1.1 následovně:

Stavbu tvoří jeden stavební objekt v členění na části:

- medicínální plyny
- silnoproud
- slaboproud
- statika
- stavební (mimo díl 799-6 Lékařská technologie)
- vytápění
- vzduchotechnika
- zdravotnická

Předmětem tohoto ZŘ nebude část objektu Stavební, a to díl 799-6 lékařská technologie. U této položky bude jednotková cena i cena celkem rovna nule. Vybraný uchazeč tohoto zadávacího řízení je povinen poskytnout součinnost vybranému dodavateli této části objektu stavby při realizaci jeho zakázky.

Zadavatel na základě výše uvedeného zveřejňuje v příloze tohoto Vysvětlení přílohy „Příloha č. 7 - Příloha č. 7 – Projektová dokumentace_dopl zdrav“ a do Přílohy č. 8 ZD – Příloha č. 8 - Položkový rozpočet – výkaz-výměr doplňuje „VÝKAZ VÝMĚR-2.ETAPA (3.NP)_ZDRAVOINSTALACE.xls“.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3:

V rozpočtu se nachází položka "lékařská technologie – dle samostatného rozpočtu". Tento rozpočet jsme však nikde nenašli. Znamená to, že lékařská technologie není součástí zadávací dokumentace? Pokud nikoliv, žádáme o doplnění rozpočtu.

Vysvětlení ZD č. 3:

Zadavatel na tento dotaz odpovídá Vysvětlením ZD č. 2.

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují, resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou, resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na změnu a doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek** o **3 pracovní dny**.*

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 6.2 ZD):

5.2.2021 v 10:00 hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nebo doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněny nebo oznámeny dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Výše uvedené úpravy byly v souladu s ust. § 212 odst. 4 zákona odeslány k uveřejnění do VVZ dne 20.2.2021 a budou uveřejněny ve lhůtě stanovené Provozním řádem provozovatele VVZ.

v.z. Jaroslava Košťálová

Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadávatelských činností

Přílohy: dle textu