

Veřejná zakázka – název:

Dodávka a instalace nového teplovodního kotle

Systémové číslo: **P21V00000039**

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,
jaká bude předpokládaná výstupní provozní teplota na kotli, když je navržen havarijní termostat na 110°C?
Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje výstupní provozní teplotu vody z kotle 105° C.

V Havířově dne 23.3.2021

Zpracoval Ing. Pavel Švarc