

Veřejná zakázka – název:

Dodávka a instalace nového teplovodního kotle

Systémové číslo: **P21V00000039**

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

prosím je možné dodat kotle i od jiného výrobce, který plní předepsané technické parametry nebo zadavatel trvá na výrobcích společnosti Viessmann?

Je možné (při splnění požadovaných parametrů) instalovat i kotel s vestavěným hořákem nebo zadavatel trvá na kotlích s externími hořáky zn. Weisahupt (či jiné)?

Děkuji za informaci.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na dodržení parametrů kotle uvedených v projektu (výkon, výstupní teplota) vybaveného externím přetlakovým hořákem splňujícím emisní limit NOx max 80 mg/m³. Kotel Viessmann byl navržen s přihlédnutím na získání dostatečného prostoru pro instalaci kogenerační jednotky v rámci II. etapy rekonstrukce tepelného zdroje

V Havířově dne 29.3.2021

Zpracoval Ing. Pavel Švarc