

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„Rozšíření gastro ambulance Orlová – vybavení interiéru“

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

1) Dotaz:

Jaký typ hrany pro bezspárové provedení je požadován?

Odpověď:

Pro bezspárové provedení hrany navařením na dílec pomocí technologie LASER, HOT – AIR, NIR nebo PLASMA musí použitá hrana splňovat minimálně parametry hrany RAUKANTEX PLUS nebo RAUKANTEX PRO výrobce firmy REHAU anebo lepší.

2) Dotaz:

Jakým způsobem bude prověřeno dodržení parametru bezspárové technologie nanesení hran?

Odpověď:

Zadavatel tímto požaduje doložení vzorku LTD v bílém provedení o rozměru 30 x 30 cm se shodnou hranou v bílém provedení nanesenou pomocí požadované bezspárové technologie. Vzorky účastníci doručí do sídla zadavatele (Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01) v termínu 17. 5. 2021 v čase 10:30 – 11:30 hod. (kontaktní osobou je Alexandra Stušová, tel. 734 696 370).

Taktéž bude požadováno předložení minimálně 2 referenčních zakázek ze 3 požadovaných v zadávací dokumentaci, jejichž součástí byla výroba, dodávka a montáž nábytku v provedení bezspárovou technologií.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel tímto aktualizuje Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace – Seznam obdobných dodávek.

Zadavatel rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že tato je nově stanovena na 17. 5. 2021 do 10 hod.

V Karviné dne 7.5.2021

vyřizuje: