



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064 / 12
70200 Ostrava

Značka: 9773/V003675/2018/PA

Ostrava, dne: 15.2.2018

Věc: **Pavilon „L“ - stavební úpravy, poz.p.č. 2282, k.ú. Opava-Předměstí**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 9.1.2018 pod zn.:
9773/V000812/2018/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy pavilonu „L“ související se změnou dispozičního řešení. V objektu budou situovány ambulantní a lůžkové části hlavních interních oborů - příjmová ambulance neurologie, lůžková stanice neurologie, příjmová ambulance TRN, lůžková stanice geriatrického a doléčovacího oddělení a endoskopické centrum. Dále zde bude administrativní část, inspekční pokoje lékařů, výuková a zasedací místnost, tech. zázemí a šatny. Součástí stavby je přístavba lůžkového výtahu, a to v místě stávající zp. plochy, která je v současné době odvodněna dvorní vpustí, nové rozvody potrubní pošty, ZTI, vzduchotechniky a vytápění.

Navrženými úpravami nedojde k nárůstu počet lůžek ani pracovníků (v případě lůžkového oddělení neurologie dojde naopak ke snížení počtu lůžek z 30 na 25).

Dle předložené technické zprávy je stávající vodovodní přípojka DN 80, která je napojena na areálový vodovod DN 80 kapacitně dostačující.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 2282, k.ú. Opava Předměstí nedojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

S uvedenou stavbou **souhlasíme**.

Podmínky pro realizaci:

- Veškeré úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí středisku vodovodů Opava, tel.: 553 699 131, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy: Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

