



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SVAZEK 1

Podmínky kvalifikace a podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Název veřejné zakázky

**Pavilon „L“ – stavební úpravy ve
Slezské nemocnici v Opavě, p.o.**

**Číslo spisu: SNO/Hie/2021/01/Pavilon L – stavební úpravy
Číslo zakázky: P21V00000095**

Zadavatel veřejné zakázky

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750

veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Druh zadávacího řízení

Otevřené nadlimitní řízení podle § 56 zákona

1. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Název zadavatele: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
Zastoupený: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČ: 47813750
DIČ: CZ47813113
Právní forma: 331 – příspěvková organizace
profil zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

identifikátor datové schránky: q2ak7ru

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel.

Kontaktní osoba zadavatele:

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je smluvní zástupce zadavatele.

Smluvní zástupce zadavatele:

Hi – 2 ing. s.r.o.

sídlem: 28. října 770/6, 702 00 Ostrava
mobil: +420 731 450 432
e-mail: hierschova@hi-2ing.cz
Identifikátor datové schránky: pt8swc3

V souladu s ust. § 36 odst. 4 zákona zadavatel uvádí, že zpracovatelem této části zadávací dokumentace (Svazek 1) je smluvní zástupce zadavatele Hi – 2 ing. s.r.o.

Smluvní zástupce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění průběhu zadávacího řízení a k oznamování všech úkonů zadavatele v rámci zadávacího řízení. Smluvní zástupce zadavatele nemá rozhodovací pravomoci, tj. nerozhoduje o zadávacích podmínkách, o případném vylučování účastníků ani o výběru nejvhodnější nabídky ani o případných námitkách.

2. Preambule

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a skládá se ze dvou částí, Svazku 1 - Podmínky kvalifikace a podmínky a požadavky na zpracování nabídky a Svazku 2 - Obchodní podmínky. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Dodavatel je povinen před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a v zadávací dokumentaci (§ 28 odst. 1 písm. a) a b) zákona) a těmito se řídit.

Zadavatel zpracoval zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit hospodárné zadání veřejné zakázky při dodržení zásad uvedených v § 6 odst. 1, 2 a 4 zákona, tj. transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, sociálně odpovědného zadávání a zásad uvedených v § 2 zákona o finanční kontrole, tj. zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků.

Pro účely zákona a této zadávací dokumentace se rozumí:

a) zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené

- podmínky průběhu zadávacího řízení,
- podmínky účasti v zadávacím řízení,
- pravidla pro hodnocení nabídek,
- další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona,

b) zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu,

c) kvalifikací způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku,

d) nabídkou údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace,

e) identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,

f) vybraným dodavatelem účastník zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy,

g) profilem zadavatele elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám,

h) štítkem dokument, osvědčení nebo potvrzení dokládající, že dodávka, služba, stavební práce, proces nebo postup splňují určité požadavky,

i) mimořádně nízkou nabídkovou cenou nabídková cena nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel zahájil zadávací řízení dne 3. 6. 2021 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

3. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy pavilonu „L“.

Pavilon „L“, jehož východní část je památkově chráněná, byl realizován na přelomu 19. a 20. století jako součást nové zemské nemocnice. Původně byl koncipován jako podsklepený, dvoupodlažní s dřevocementovou střechou. V období 1947 - 1949 byla provedena přístavba severního křídla a nástavba třetího nadzemního podlaží. V letech 1975 – 1980 byly prováděny další stavební úpravy vyvolané především měnicími se požadavky jednotlivých medicínských oborů na provoz a v roce 1997 byla realizována dostavba části pavilonu pro potřeby dialyzačního střediska.

Předmětem stavebních úprav je odstranění stávajícího stavu (kromě 1.PP a v 1.NP severního křídla, které již prošly rekonstrukcí) a dispoziční uzpůsobení budoucímu provozu. Jedná se o stavební úpravy převážně uvnitř objektu. Ve vnější části objektu je navržena přístavba výtahu v prostoru mezi novým koridorem a stávajícím pavilonem „L“. V budoucí strojovně VZT jsou ve fasádě nově navrženy dvoukřídlé dveře sloužící pro manipulaci VZT zařízení. Některé vnější otvory jsou dle potřeb PBR doplněny o funkci panik.

Výměna vnějších dveřních a okenních otvorů, zateplení fasády objektu popř. oprava fasády bez zateplení, sanace zdiva pod terénem a okapové chodníky jsou zvlášť řešeny v jiné projektové dokumentaci.

Konstrukční řešení stávající budovy zůstává beze změny.

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty a stavební soubory:

SO 01 Stavební úpravy pavilonu L

PS 01 Potrubní pošta

PS 02 Zdravotnické technologie (tento PS není předmětem této veřejné zakázky)

SO 01 Stavební úpravy pavilonu „L“

Pavilon „L“ lze rozdělit na dvě stavebně odlišné části. První je historické východní křídlo, které prošlo určitým stavebním vývojem, druhou je potom křídlo severní realizované v letech 1947 – 1949. Stávající vstup v 1.NP v místě styku obou křídel bude zachován.

Východní historická část

Do této části pavilonu „L“ bude umístěn provoz neurologie, a to jak část ambulantní nacházející se v 1.NP, tak i část lůžková tvořená jednou lůžkovou jednotkou s kapacitou 25 lůžek a potřebným zázemím situovanou do 2.NP východního křídla. Ve 3.NP se nachází lůžková stanice oddělení geriatrického a doléčovacího s kapacitou 26 lůžek.

1.PP - Technické zázemí, šatny personálu

Prostory v úrovni 1.PP východního křídla budou upraveny především pro zajištění technického zázemí pavilonu „L“. Také v tomto podlaží je pavilon propojen s pavilonem „N“ ryze technickým koridorem sloužícím pro dopravu materiálu a rozvody médií. V blízkosti stávajícího schodiště ve styku severního a východního křídla jsou navrženy šatny personálu (šatna sester – 22 míst a šatna pomocného personálu zajišťujícího úklid – 8 míst) vybavené samostatným hygienickým zařízením. V rámci studie byl zpracován návrh umístění technologického zařízení vytápění dle projektu, který zpracovali pracovníci VŠB – Technické univerzity Ostrava. V 1.PP je umístěno centrální zázemí pro úklid (na jednotlivých podlažích budou po konzultaci s pracovníky KHS Opava instalovány pouze výlevky v desinfekčních místnostech).

Vzhledem k velmi omezeným prostorovým možnostem bude zbývající plocha 1.PP využita především pro technologické zařízení VZT a klimatizace.

1.NP - Oddělení neurologické – ambulantní část

Nachází se v 1.NP východního křídla a je přístupné samostatným vstupem ze spojovacího koridoru mezi pavilony „L“ a „N“ (v pavilonu „N“ je centrální evidence pacientů). Jednotlivé specializované vyšetřovny a místnosti zázemí jsou situovány kolem páteřní chodby. Příjmová ambulance s čekárnou pacientů je situována v blízkosti vstupu. V centrální části je situován provoz infuzního stacionáře. V koncové části ambulantního provozu je zázemí personálu provozně oddělené od hlavní chodby. Je zde denní místnost personálu s hygienickým zázemím, pracovny primáře, asistenta, vrchní sestry a zasedací místnost pro pořádání konzilií a porad oddělení. Samostatným schodištěm s výtahem je

zázemí personálu propojeno s oběma lůžkovými stanicemi ve 2. a 3.NP. Vertikální doprava pacientů a materiálu je zajištěna dvěma výtahy - stávajícím výtahem ve schodišti (tzv. špinavý výtah pro odvoz odpadu a špinavého prádla) a novým výtahem umístěným do dostavby pavilonu „L“ s přímou vazbou na spojovací koridor (čistý výtah pro dopravu pacientů, čistého prádla, stravy a materiálu). Třetí výtah nacházející se ve schodišťovém prostoru na styku obou křídel pavilonu „L“ bude využíván pro návštěvy a přepravu pacientů. Tento výtah propojuje všechny úrovně od 1.PP do 4.NP.

2.NP - Oddělení neurologické – lůžková část

Lůžková stanice s celkovou kapacitou 25 lůžek je situována do 2.NP východního křídla. Pokoje pacientů přístupné z páteřní chodby jsou orientovány na jih. Pokoje mají pokud možno samostatné hygienické zázemí tvořené WC, sprchou a umyvadlem, pouze tam, kde to konfigurace objektu nedovolila je hygienické zařízení společné pro max. dva pokoje (cca 4 lůžka). Dva pokoje v blízkosti sesterny (celkem 5 lůžek) určené pro zcela imobilní pacienty jsou navrženy bez hygienického zařízení (vybaveny pouze umyvadly) a mytí pacientu bude prováděno v umývárně imobilních pacientů. Pokoje jsou řešeny převážně jako dvou až třílůžkové, jeden je čtyřlůžkový a jeden jednolůžkový. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám, které komplikují manipulaci s lůžky v případě pokoje 236 by tento pokoj měl být využíván především pro hospitalizaci chodících pacientů. Léčebný úsek a místnosti zázemí lůžkové stanice jsou orientovány na sever (směrem k pavilonu „N“). V úrovni 2.NP je uvažováno s výhledovým napojením pavilonu na nadzemní spojovací koridor. Na obou lůžkových stanicích jsou desinfekční místnosti a sklady špinavého prádla umístěny v blízkosti „špinavého výtahu“, sklady čistého prádla a kuchyně do blízkosti „čistého výtahu“.

3.NP - Oddělení geriatrické a doléčovací – lůžková část

Nachází se ve 3.NP. Podobně jako ve 2.NP jsou i v tomto podlaží pokoje pacientů přístupné z páteřní chodby a jsou orientovány na jih. Pokoje mají pokud možno samostatné hygienické zázemí tvořené WC, sprchou a umyvadlem, pouze tam, kde to konfigurace objektu nedovolila je hygienické zařízení společné pro tři pokoje (8 lůžek). Tři pokoje v blízkosti sesterny určené pro zcela imobilní pacienty jsou navrženy bez hygienického zařízení a mytí pacientu bude prováděno v umývárně imobilních pacientů (jedná se o 8 lůžek). Pokoje jsou řešeny jako dvou a třílůžkové. Léčebný úsek a místnosti zázemí lůžkové stanice jsou orientovány na sever (směrem k pavilonu „N“). Dispoziční řešení lůžkových jednotek je navrženo tak, aby byly minimalizovány stavební zásahy do nosných konstrukcí.

Severní křídlo

1.PP - Šatny personálu

V 1.PP severního křídla se nachází šatny personálu s odpovídajícím hygienickým zařízením (tato část již prošla rekonstrukcí v roce 2010 a je v současnosti využívána). Šatny jsou podobně jako v případě pavilonu „N“ rozděleny do menších celků vždy se samostatným blokem WC a umývárny. Tato část objektu není předmětem této veřejné zakázky.

1.NP - Oddělení TRN – ambulantní část

Je situováno do 1.NP severního křídla pavilonu „L“ a stavební úpravy byly prováděny v roce 2010. Navržené řešení umožňuje zřídit samostatný vstup na oddělení v místě stávajícího hlavního vchodu. Místnosti léčebného úseku jsou umístěny v západním traktu, čekárna pacientů je v centrální části s přímou vazbou na sesternu. V koncové části severního křídla se nachází zázemí personálu (pracovna lékaře a hygienický filtr personálu se samostatným vstupem). Ve východním traktu v blízkosti vstupu na oddělení se nachází hygienické zařízení pacientů.

2.NP - Endoskopické centrum

Tvoří samostatný provozní celek ve 2.NP severního křídla. Vstup pacientů i personálu je ze schodišťové haly. Dostatečně dimenzovaná čekárna (musí pojmout pacienty i jejich případný doprovod) s vazbou na sesternu se nachází mimo vlastní vyšetřovací komplement v blízkosti schodiště s výtahem. Dále jsou zde tři endoskopické sály, mezi než jsou situovány desinfekční místnosti. Dospávací pokoj s 5 lůžky, který je možno opticky monitorovat ze sesterny, je přístupný z chodby a sesterny. Personál vstupuje do léčebného úseku přes filtr. Přístup pacientů na sály je přes samostatné šatny s hygienickým zařízením. V západním traktu se nachází zázemí endoskopického centra (WC pacientů, hygienický filtr personálu, úklidová komora, WC personálu, denní místnost, pracovna lékařů a sklad endoskopu).

Výhodou umístění endoskopického centra do 2.NP by byla možnost v případě potřeby rychle přepravit

pacienta z endoskopického centra na multioborovou JIP v pavilonu „N“ spojovacím koridorem bez nutnosti použití výtahu.

3.NP - Administrativní část, inspekční pokoje lékařů

Nacházejí se ve 3.NP severního křídla. V provozně samostatné, uzavřené části je 9 inspekčních pokojů lékařů. Tři pokoje mají samostatné hygienické zařízení (sprcha, WC, umyvadlo), v případě zbývajících je hygienické zařízení vždy společné pro dva pokoje. Předpokládá se, že pokoje budou využívat vždy 2 lékaři s výjimkou pokoje primáře. Z veřejné schodišťové haly jsou přístupné kanceláře administrativy a pracovny sociální sestry a nutričního terapeuta.

Výuková místnost, zasedací místnost

V nárožní poloze, v místě křížení severního a východního křídla, je situována zasedací místnost, která může být využívána i jako učebna pro studentky zdravotní školy na praxi.

Prostor 4. NP

Jedná se o omezenou plochu v prostoru nad křížením obou křídel pavilonu „L“. Prostor je přístupný stávajícím schodištěm a výtahem a návrh počítá s umístěním zařízení VZT v tomto prostoru.

Přístavba výtahu

Ve vnější části objektu je navržena přístavba výtahu v prostoru mezi novým koridorem a stávajícím pavilonem „L“. Jedná se o severozápadní fasádu.

PS 01 Potrubní pošta

Potrubní pošta zajišťuje především automatizovanou přepravu laboratorních vzorků z jednotlivých pracovišť nemocnice do laboratoře k jejich analýze.

Předmětem této části veřejné zakázky jsou úpravy a rozšíření stávajícího systému potrubní pošty v areálu nemocnice do rekonstruovaného pavilonu „L“.

Stávající systém potrubní pošty provozovaný ve Slezské nemocnici v Opavě je systém rakouského výrobce Sumetzberger. Nově dodané části a zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím provozovaným zařízením a musí být vzájemně propojeno (stávající systém i rozšířená část). Musí být rovněž zajištěna kompatibilita celého systému bez jakéhokoli omezení záručních a ostatních podmínek, které se na tento stávající systém vztahují včetně zachování všech specifických funkčních parametrů stávající technologie a stávajících technických standardů nemocnice. Jako celek bude dodáno plně funkční dílo zintegrované do stávajícího systému. Během realizace je nutno práce koordinovat tak, aby došlo k minimalizaci odstávek stávajícího systému potrubní pošty. Rozšířený systém bude napojen na stávající rozvody/technologie – musí tudíž dojít k jeho plnohodnotnému připojení k novým částem tak, aby přepravní pouzdra bylo možno posílat i na a z těchto nových pracovišť. Vše pak musí být vizualizováno jako jeden systém.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systému, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Pro odesílání/příjem pouzder budou na jednotlivých vybraných pracovištích instalovány plně automatické stanice potrubní pošty - odesílací a přijímací terminály. Základní charakteristikou provozu a systému je obousměrná přeprava mezi stanicemi na jednotlivých pracovištích nemocnice – systém „každý s každým“ (nově instalovaný i stávající systém PP).

Systém bude rozšířen ve shodné dimenzi se stávajícím systémem, tzn. s průměrem standardního plastového jízdního potrubí 160 x 3,2 mm. Potrubní poštou bude možné na každé lince zasílat ze všech stanic (stávající i rozšířená část) zásilky celkové hmotnosti do cca 2 kg. Rychlost přepravy bude řízena frekvenčními měniči v rozmezí cca 2,5-6 m/sec. Hlavní důraz je kladen na přepravu biologických materiálů z jednotlivých pracovišť nemocnice do laboratoří, čemuž odpovídá i návrh topologie propojení rozšířeného systému PP na novou samostatnou linku.

Pro rozšíření systému PP je navržen a požadován typ technologie potrubní pošty – systém potrubí s vnější dimenzí 160 mm, přejezdová centrála se samostatnými nezávislými přepravními linkami s

řízením přepravní rychlosti, přejezdová centrála se zásobníky lineárního typu, nastavením priorit přepravovaných zásilek, plně integrovaná čipová technologie, zabezpečené odesílání a zabezpečený příjem zásilek, možnost připojení čtečky pro čtení čárového kódu přepravovaného materiálu na stanici, automatická doprava vzorků s jejich automatickým/robotizovaným vyložení bez ruční manipulace s pouzdry v laboratoři atd. – vše s jednoznačnou evidencí v databázi PP pro kontrolu a vyhodnocování provozu. V prostoru nové strojovny bude umístěna samostatná IP kamera pro sledování stavu provozu zařízení na vzdáleném počítači. Napájení nových prvků je z nízkonapěťových impulsních napájecích zdrojů umístěných v nové centrále PP.

Nové přepravní linky pro rozšíření systému PP budou napojeny na rozšířenou centrálu PP, kdy bude rozšířena HW i SW část stávající centrály PP. Stávající centrála PP je v současnosti osazena v 1.PP objektu U, kde již nelze vzhledem k nedostatku prostoru technologii dále rozšiřovat. Proto je pro přemístění stávající centrály PP a její nutné rozšíření o další linky navržen nový prostor pro centrálu PP v objektu N, který je pro stávající systém a nově rozšířený systém neoptimálnější co se týče polohy umístění vzhledem k celkové topologii systému PP. Ve výhledu, pro který je prostor nové centrály PP navržen, se již počítá s rozšířením až do 6 linek. Prostor pro toto zařízení bude upraven. Datová komunikace a napájení mezi jednotlivými částmi zařízení bude řešena prostřednictvím systémového kabelu.

Pohony nově vzniklých přepravních linek budou zajištěny výkonnými třífázovými dmychadly s frekvenčním řízením výkonu. Na jednotlivých nových pracovištích rekonstruovaného objektu L budou osazeny plně automatické průchozí stanice PP s plně integrovanou čipovou (RFID) technologií. Všechny nově dodané stanice PP budou s barevným dotykovým multifunkčním displejem (zobrazuje mimo jiné příchozí a odchozí zásilky atd.), čipovou technologií, akusticko-optickou signalizací u stanice, držákem přepravních pouzder.

K přepravě materiálů budou použita přepravní pouzdra – každé pouzdro bude vybaveno dvěma programovatelnými čipy pro zajištění automatizace, zabezpečení, identifikace a kontroly provozu zařízení PP. V případě dosažení nastavené hodnoty ujeté přepravní vzdálenosti systém zajistí automatické přesměrování na údržbovou stanici ke kontrole, kterou budou provádět techničtí pracovníci nemocnice.

K přepravním pouzdřům budou dodány jednorázové sáčky na přepravu zkumavek (s označením biohazard) s hermetickým uzavřením sáčku se zkumavkami (zabezpečení v případě vylití zkumavky – eliminace kontaminací) se samostatným prostorem pro vložení žádanky.

Rozvody tras PP budou uvnitř rekonstruovaného objektu od výstupu z propojovacího krčku mezi objektem L a N realizovány v podstropních částech 1.PP. Jízdní potrubí bude z PVC materiálu, Ø 160 mm, s tloušťkou stěny 3,2 mm a poloměrem oblouků minimálně R800 mm. Ve východní části objektu L bude ve 2. a 3.NP použito kovové jízdní potrubí (dimenze stejná jako u plastového potrubí), systémový kabel (bezhalogenové provedení) bude veden podél potrubí v kovové chráničce dle požadavku PBR.

Všechny průchody trasy potrubí a kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou ošetřeny protipožárními ucpávkami včetně souvisejícího příslušenství s požární odolností a v souladu s PBR (včetně identifikačního štítku).

Rozšířený systém potrubní pošty musí být napojen na stávající technologii potrubní pošty ve stávajících objektech, kde je v současnosti již osazen a provozován plně funkční systém PP v dimenzi 160 mm – musí tedy dojít k jeho plnohodnotnému připojení na stávající systém PP nemocnice tzn. přepravní pouzdra musí být možné posílat mezi všemi stanicemi navzájem.

Jelikož je část současného systému potrubní pošty ve stávajících objektech v současnosti kryt zárukou a licenčními podmínkami výrobce, není možno jakkoli zasahovat do této technologie, což by způsobilo jeho dlouhodobější odstávku, nefunkčnost, ztrátu záruky, porušení licenčních ujednání apod. Musí být zachována kompatibilita se stávajícím systémem a nesmí dojít k porušení stávajících smluvních závazků, autorských ani licenčních podmínek výrobce. Vybraný dodavatel musí garantovat rovněž dodávku náhradních dílů i pro existující systém.

Konkrétní a přesná specifikace minimálního požadovaného technologického vybavení jednotlivých komponentů systému potrubní pošty je uvedena v technické zprávě, která je součástí Přílohy č. 2 Svazku1.

V rekonstruovaném objektu jsou navržena jednotlivá pracoviště, kde budou osazeny stanice systému PP. Bude osazeno celkem 5 automatických stanic ve dvou stoupačkách z 1.PP – 2 stanice v severním křídle (1.NP a 2.NP) a 3 stanice ve východním křídle (1.NP, 2.NP a 3.NP).

Napájení rozšířené části nové linky v objektu L bude z nízkonapěťového impulsního napájecího zdroje umístěného v místnosti nové centrály PP, odkud bude nová linka do objektu L napojena. Nová centrála PP bude umístěna do 1.PP v objektu N, kde bude do stavebně upravené nově vzniklé místnosti přesunuta stávající centrála PP z objektu U a jak bylo uvedeno výše, bude rozšířena jak HW tak její SW část. Na tuto novou centrálu PP bude přepojen i stávající systém PP, kdy částečným

rozdělením stávající topologie na další linky bude zvýšena kapacita přepravy pro nový rozšířený systém PP. V souvislosti s přesunem a rozšířením přejezdové a řídicí centrály dojde k úpravě a přepojení linek vedoucích do jednotlivých částí nemocnice (přepojení a doplnění tras v jednotlivých objektech a kolektorech). Ve stávajícím kolektoru mezi objekty U a N bude tepelně zaizolována část trasy jízdniho potrubí. Ve strojovně potrubní pošty objektu N bude rovněž instalována servisní stanice potrubní pošty pro potřeby údržby, která bude napojena ze stávající výhybky v místnosti 007 objektu N. S rozšířením technologie souvisí i posílení stávajících laboratoří v objektu U o systém automatické vykládky tzn., kde bude instalována nová plně automatická stanice s automatickým bezobslužným vyložením vzorků z přepravního pouzdra. Tato stanice bude napojena na stávající rozvody potrubí v tomto objektu přes nově vloženou elektronickou výhybku tzn. v tomto objektu dojde k úpravě trasy potrubí, vložení výhybky a nové stanice do místnosti č. 8 (1.NP).

Pro řízení rozšířeného systému PP bude rozšířena stávající řídicí centrála, která bude rozšířena/doplněna o potřebné části pro řízení nových linek (bude rozšířena s ohledem na další rozvoj nemocnice pro minimálně 6 linek. Mikroprocesorová řídicí jednotka musí zajišťovat řízení celé technologie PP, komunikaci mezi všemi komponenty systému potrubní pošty, jejich řízení a přenos dat na vizualizační pracoviště a dále nepřetržitý monitoring všech komponentů a celého systému - včetně rozšířené části.

Programování řídicího systému včetně rozšířené části musí být umožněno prostřednictvím grafického menu. Veškeré změny musí být možné provádět během fungování systému (minimalizace odstávek) a bez zastavení systému během programování. Řídicí centrála bude napojena prostřednictvím ON Line UPS.

Bude využito stávající instalované vizualizační pracoviště, které bude dovybaven pro rozšířenou část tak, aby pro tuto část byly dostupné všechny funkční možnosti stávajícího systému vizualizace. Dojde k doplnění většího monitoru pro možnost sledování celého rozšířeného systému a vyměněna stávající klávesnice a myš, dále bude systém doplněn o barevnou laserovou tiskárnu.

Potrubní pošta musí obsahovat minimálně níže uvedené funkční / SW vybavení, které bude využito pro stávající i pro nově rozšířenou část technologie:

a) **Vizualizační a programovací SW** (SW pro editaci, konfiguraci a monitoring potrubní pošty). Konfigurace musí být pro jednoduchost obsluhy prováděna přes grafický editor v systémové izometrii – přetažením myši, doplňováním parametrů v tabulkách apod. SW musí pracovat na nezávislé platformě (Linux). Systémový program musí být generován automaticky z vytvořené systémové izometrie. V případě chyby při programování musí systém automaticky na tuto chybu uživatele upozornit a zobrazit ji. Různá systémová přizpůsobení (modifikace, přidělování uživatelských práv, změny atributů stanic) musí být možné realizovat přímo na místě bez nutnosti využití externích poskytovatelů. Software musí umožnit programování technologie offline tak, aby nemuselo docházet vždy k odstavení celého systému po celou dobu programování.

b) **Linkový řídicí SW** (SW pro řízení individuálních odesílacích a přijímacích linek). Bude sloužit k ovládání nových provozovaných linek, umožní grafické nastavení všech jejich parametrů.

c) **SW pro statistiky a vyhodnocování** - SW vybavení pro vyhodnocování dat o transportech a provozu systému s možnou selekcí dle vybraných stanic, linek, pouzder apod... – vše formou přehledných tabulek a barevných grafů. Všechna data musí být uložena na samostatném databázovém serveru a musí zde existovat možnost zpětného dohledání příslušných dat z již proběhlého období – historie i v režimu offline.

d) **Čipová RFID technologie** (SW vybavení pro práci s čipy v pouzdech a ID kartami - přidělení domácí / cílové adresy, identifikace pouzdra, přidělení priority pro pouzdra – pro emergency zásilky, přidělování práv uživatelům, správu uživatelů apod..).

e) **Řízení rizika** (SW vybavení pro přidělování speciálních uživatelských oprávnění – např. vyzvednutí zásilky, odeslání zásilky, identifikaci uživatelů) – vše na základě stávajících ID karet nemocnice.

f) **Automatická údržba pouzder** (SW vybavení pro automatickou údržbu pouzder a stanic) – musí umožnit průběžnou údržbu a kontrolu pouzder na základě předem nastaveného intervalu ujeté vzdálenosti (km) – pro všechna používaná pouzdra! Uživatel musí být nejdříve automaticky na displeji stanice upozorněn na nutnost realizace kontroly a následně pošle toto pouzdro na servisní stanici ke kontrole. Pokud nebude pouzdro odesláno, musí systém po maximálně dalších 3 transportech pouzdro zablokovat – neumožnit jeho další odeslání, pouze na servisní stanici ke kontrole. Po provedení kontroly musí být možné uživatelsky vynulovat čítač s ujetou vzdáleností a pouzdro může být dále používáno. V případě pouzder pro automatickou vykládku musí dojít k jejich automatickému odeslání na servisní stanici až po jejich vyložení.

i) **Zasílání informací mailem** – v případě, že nastane určitá (naprogramovaná) událost jako např. příchod pouzdra do stanice, porucha systému apod.., systém automaticky vygeneruje příslušný mail a odešle na předvolenou mailovou adresu. Technická obsluha může být např. v případě technického problému (systém se dostane do testu, dochází k vyprázdnění systému, atd..) tímto způsobem

informována - mailem, což umožní rychlou detekci možných chyb a snížení prostojů při řešení těchto problémů. V případě příjmu pouzdra do stanice bude informována obsluha dotčené stanice o příjmu pouzdra mailem na místně příslušné stanici PC.

j) **RFID manager** – systém musí obsahovat databázi pro správu všech přepravních pouzder a používaných ID karet systému. Jednotlivá přepravní pouzdra musí být možné přiřadit konkrétním uživatelům, nastavit jim předdefinované adresy příjemců (možnost nastavení minimálně 2 naprogramovaných příjemců a jednoho vlastníka pouzdra).

Stávající centrála PP se nachází v 1.PP stávajícího objektu U. Pro rozšíření systému bude osazena speciální technologie robotizované přejezdové centrály, která zabezpečí napojení a propojení více nezávislých linek PP.

Je požadována 6 linková liniová robotizovaná přejezdová jednotka pro 6 samostatných nezávislých linek (viz. specifikace „standardní linka PP“). Samotný přejezd bude umožňovat okamžité předání pouzdra na příslušnou linku prostřednictvím zásobníkového jezdce (není přípustné výhybkové řešení přejezdu), který vzájemně propojí jednotlivé linkové vstupy a výstupy osovou robotickou přejezdovou linkou. Jednotlivé zásobníky budou vybaveny bezkontaktním čtecím zařízením, které bude identifikovat konkrétní příchozí pouzdro. Každá linka bude k přejezdové centrále připojena samostatně. Centrála musí být v kompaktním provedení z důvodu minimalizace prostorových nároků. Standardní linka je samostatná a nezávislá trasa potrubí s vlastním pohonem (dmychadlem) a vlastním řízením, umožňující transport pouzdra v obou směrech danou rychlostí. Nové i stávající linky systému musí být k přejezdové centrále připojeny tak, aby bylo možné vložení pouzdra do zásobníku přejezdové centrály i jeho vyzvednutí a odeslání do systému.

PS 02 Zdravotnické technologie

PS 02 Zdravotnické technologie není předmětem této veřejné zakázky.

Předmětem technologického vybavení je zejména zařízení vyžadující pevnou instalaci, případně stavební připravenost.

1.NP

V podlaží je několik specializovaných vyšetřoven a ambulancí, infuzní stacionář a zázemí personálu. Ambulance a vyšetřovny jsou vybaveny základním technologickým zařízením bez větších nároků na energii. Je zde umývadlo, případně pracovní linka s dřezem, lednice, vyšetřovací lehátko a další vybavení.

Ve vyšetřovně EEG a EMG bude navržena zvuková izolace ve stěnách a dveřích.

V infuzním stacionáři jsou navržena lehátka a křesla, energetické vývody jsou na stěně za pacientem. V neurosonografii bude lehátko a ultrazvukový přístroj. V místnosti bude klimatizace, jelikož přístroj vyzařuje teplo.

2.NP - Lůžková jednotka neurologie, Endoskopické sály s dospávacím pokojem

Lůžková jednotka bude vybavena mobilními polohovatelnými lůžky. Za hlavami lůžek budou na stěnách osazeny instalační rampy s přímým a nepřímým osvětlením, vývody medicínálních plynů, elektrickými zásuvkami, vývody uzemnění, telefonu a dorozumívacího zařízení.

Čistící místnost bude vybavena myčkou podložních mís, výlevkou, pracovní linkou s dřezem a umývadlem.

Pro ošetření a vyšetření pacientů bude lůžková jednotka vybavena potřebnou přístrojovou technikou (EKG, kardiomonitor, spec. přístroje pro funkční vyšetření srdce apod.), přičemž diagnostické přístroje budou v převážné míře využívat počítačovou technologii umožňující přenášet získaná data mezi jednotlivými lékařskými pracovišti. Tato technika bude umístěna v sesterně a vyšetřovně. V sesterně je umývadlo, pracovní linka s dřezem a lednice.

Manipulace s prádlem bude pomocí pojízdných košů na prádlo a manipulačních vozíků.

V endoskopických sálkách bude vždy stropní zákrovové jednoramenné svítidlo, stropní stativ, vyšetřovací lůžko, skříňová sestava a umývadlo. V sále č.1 budou na stěně za hlavou pacienta umístěny vývody pro anesteziologa. Stropní operační stativ otočný je popsán na hlavním plánu. V dospávacím pokoji jsou za každým lůžkem umístěny stropní zdrojové mosty. Na pokoj navazuje pracoviště sester.

U každého sálu je desinfekční místnost, kde je pracovní linka s dřezem, dezinfektor endoskopů a sušící skříň (v místnosti 224 bude jen příprava pro připojení skříně). Tyto skříně budou připojeny na el. zásuvku a stlačený vzduch. Endoskopy jsou ve skříních zavěšeny na ramenech s pojezdem. Sušící proces zaručí dlouhodobé a bezpečné skladování endoskopů. Součástí dezinfektoru endoskopů bude změkčovač a mechanický filtr.

3.NP - Oddělení geriatrické a doléčovací – lůžková část

Lůžková jednotka bude vybavena mobilními polohovatelnými lůžky. Za hlavami lůžek budou na stěnách osazeny instalační rampy s přímým a nepřímým osvětlením, vývody medicínálních plynů, elektrickými zásuvkami, vývody uzemnění, telefonu a dorozumívacího zařízení.

Čistící místnost bude vybavena myčkou podložních mís, výlevkou, pracovní linkou s dřezem a umývadlem. Myčka zde bude použita stávající.

Pro ošetření a vyšetření pacientů bude lůžková jednotka vybavena potřebnou přístrojovou technikou (EKG, kardiomonitor, spec. přístroje pro funkční vyšetření srdce apod.), přičemž diagnostické přístroje budou v převážné míře využívat počítačovou technologii umožňující přenášet získaná data mezi jednotlivými lékařskými pracovišti. Tato technika bude umístěna v sesterne a vyšetřovně. V sesterně je umývadlo, pracovní linka s dřezem a lednice.

Manipulace s prádlem bude pomocí pojízdných košů na prádlo a manipulačních vozíků.

Obecné požadavky

Kuchyňské a pracovní linky – typové nebo atypické výrobky, u specifikovaných dle seznamu zařízení s kuchyňským dvojdřezem, resp. s dřezem s odkapovou deskou (dřez vždy nerez provedení). Materiál linek je laminovaná dřevotřísková deska s pečlivým zpracováním detailů (spoje, hrany, vedení zásuvek, dorazy, dveřní panty apod.) Z důvodu neznámého dodavatele, a tím i systému a možností, nebylo řešení jednotlivých linek konzultováno s uživatelem. Modul se předpokládá 300, 450, 600 a 900 mm. U linek použitých v čistých prostorech jsou spodní skříňky přišroubovány ke stěně (bez soklu nebo nožiček). Tyto linky budou součástí stavby

Lůžkové rampy – pevné na stěnu za lůžko, vybavení dle specifikace (dodávka medicínálních plynů).

Stropní zdrojový most – pevné rampy s médii spuštěné na táhlech nad hlavu lůžka, vybavení dle specifikace v dospívacím pokoji endoskopie (dodávka medicínálních plynů)

Stropní operační otočné stativy s kompaktními, pružinou vyvažitelnými rameny poskytují široké využití jako nosiče monitorů, přístrojového vybavení a řady dalších specializovaných zařízení. Budou osazeny na endoskopických pracovištích (dodávka medicínálních plynů)

Dezinfektory endoskopů – automatické myčky pomůcek s atestem pro zdravotnictví, el. vytápění, s desinfekčním programem, nerez provedení

Sušící skříň na endoskopy budou umístěny v desinfekčních místnostech u endoskopických sálů

Veřejná zakázka bude realizovaná v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované: ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – generální projektant, CHVÁLEK ATELIER s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – zhotovitel projektové dokumentace.

Podrobný rozsah stavebních a montážních prací a souvisejících dodávek, které požaduje zadavatel realizovat, je podrobně specifikován v projektové dokumentaci (příloha č. 2 Svazku 1) a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 3 Svazku 1) a ve Svazku 2 – Obchodní podmínky.

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

Kód předmětu VZ dle klasifikace CPV

CPV 45000000-7

Charakteristika: Stavební práce

CPV 45215100-8

Charakteristika: Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči

CPV 45231510-3

Charakteristika: Pneumatické potrubí pro zasílání pošty

CPV 45231500-0

Charakteristika: Kladení pneumatického potrubí

CPV 45231000-5

Charakteristika: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení

Realizace stavby je podmíněna poskytnutím investičních prostředků z rozpočtu zřizovatele

Celková předpokládaná hodnota zakázky (dle PD): 145 mil. Kč bez DPH

Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o jeden funkční celek s věcnou a místní souvislostí a zadavatel nepovažuje rozdělení této veřejné zakázky na části ani za účelné, ani za hospodárné. Rozdělením stavby jako celku by vznikly neobvyklé obtíže při plnění veřejné zakázky, a to jak technické, tak koordinační a po předání díla problémy s uplatňováním záruky u jednotlivých zhotovitelů.

4. Obchodní a platební podmínky, Technické podmínky

4.1 Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Svazek 2 - Obchodní podmínky ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona (k obchodním podmínkám přikládá zadavatel i vzor návrhu Smlouvy o dílo). Dodavatel do vzoru návrhu Smlouvy o dílo doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje) a takto doplněný vzor smlouvy včetně požadovaných příloh předloží jako svůj návrh smlouvy.

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Svazek 2 – Obchodní podmínky, ve kterém jsou uvedeny i platební podmínky.

4.2 Technické podmínky

Technické podmínky stanoví zadavatel v projektové dokumentaci v souladu s § 90 odst. 1 zákona odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí:

- české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- evropské technické posouzení,
- mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel uvádí, že v případě odkazu na normy nebo technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 zákona účastník zadávacího řízení je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Technické parametry a standardy díla jsou definovány projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (viz výše článek 3 této ZD), které zadavatel uveřejnil na svém profilu jako podklad pro vypracování nabídek na veřejnou zakázku (viz přílohy č. 2 a 3 Svazku 1). Veškeré zde uvedené technické parametry je účastník zadávacího řízení povinen respektovat s výjimkou případných obchodních jmen uvedených v popise nebo v soupise prací, dodávek a služeb.

Dodavatel předkládající nabídku doloží formou prohlášení výrobce stávající provozované technologie potrubní pošty ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o. či jinou obdobnou formou (např. certifikát výrobce), že:

- jím realizované rozšíření technologie potrubní pošty je plně kompatibilní se stávající provozovanou technologií ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.,
- je autorizován a proškolen k projektování, montáži, programování a servisu stávající provozované technologie včetně dodávky originálních náhradních dílů,
- jeho zásahem nedojde k porušení licenčních ujednání a záruk poskytovaných na stávající systém.

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky, Prohlídka místa plnění

5.1 Doba plnění veřejné zakázky

Požadovaný termín plnění: realizace stavebních prací do 19-ti měsíců od protokolárního předání staveniště

Dodavatel dle přiloženého časového harmonogramu prací bude povinen přerušit své práce po dokončení realizace díla na části - Stavební úpravy – historická část/východní křídlo 1.PP – 3. NP – a to po dobu jednoho měsíce. V této době bude zadavatelem zajištěno zkolaudování zhotovitelem dokončených prostor a přestěhování provozu do budovy severního křídla. Poté dodavatel opětovně zahájí svou činnost v části díla - Stavební úpravy – severní křídlo 2.NP – 3.NP.

Místo plnění veřejné zakázky

Pavilon „L“, areál Slezské nemocnice v Opavě, Opava, Předměstí č.p.470, Olomoucká 86 na pozemku č. 2273/1 (ostatní plocha), parc. č. 2273/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2282 (zastavěná plocha a nádvoří)

Katastrální území: Opava-Předměstí [711578]

5.2 Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní v souladu s ust. § 97 zákona prohlídku budoucího místa plnění/staveniště. Zahájení prohlídky a sraz účastníků prohlídky bude dne 22. 6. 2021 v 10.00 hod. před hlavním vstupem do budovy ředitelství Slezské nemocnice v Opavě – označené A na ulici Olomoucké č.p. 470/86.

6. Vysvětlení zadávací dokumentace, Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

6.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit postupem podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, postupuje zadavatel podle § 98 odst. 3 až 5 zákona

Písemné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručeny ve lhůtě stanovené v § 98 odst. 3 zákona (tj. 5+3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Písemné vysvětlení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele a odešle všem známým dodavatelům včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení požádal, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky je možno doručit písemně elektronickou formou, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html, datové schránky smluvního zástupce zadavatele nebo e-mailu smluvního zástupce zadavatele hierschova@hi-2ing.cz. Zadavatel preferuje pro komunikaci elektronický nástroj E-ZAK.

Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to při dodržení zásad dle § 6 zákona a ust. § 98 a § 99 zákona. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

6.2 Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni komunikovat výhradně elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html, datové schránky zadavatele nebo smluvního zástupce zadavatele nebo e-mailu smluvního zástupce zadavatele hierschova@hi-2ing.cz. Zadavatel preferuje komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

V případě komunikace prostřednictvím elektronického nástroje je zpráva doručena jejímu adresátovi bez ohledu na skutečnost, zda byla tato adresátem přečtena, popř. zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o nové zprávě, či nikoliv.

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK, který je napojen na centrální databázi dodavatelů portálu FEN.cz, kde také probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Technické požadavky (objem dat, formáty souborů, technické prostředky, apod.) na elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje jsou totožné s požadavky na podání nabídky v elektronické podobě dle čl. 13 Svazku 1.

7. Podmínky kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění kvalifikace účastníka zadávacího řízení v souladu s § 73 zákona.

Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) splní podmínky v odstavci 7.1 základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- b) splní podmínky v odstavci 7.2 profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) zákona,
- c) splní kritérium technické kvalifikace podle § 78 zákona a
- d) splní podmínky v odstavci 7.3 kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a), c), d), e) a h) zákona.

7.1 Základní způsobilost (§ 74 zákona)

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat:

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení **pobočka závodu**

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

V souladu s § 75 odst. 1 zákona prokáže dodavatel splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

7.2 Profesní způsobilost (§ 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) zákona)

Dodavatel prokáže profesní způsobilost:

- ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- předložením oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky - oprávnění k podnikání pro:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- Projektová činnost ve výstavbě,
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;

- předložením dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje - osvědčení o autorizaci nebo registraci osoby usazené vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro odbornou způsobilost podle § 7 zákona 360/1992 Sb., v oboru:

- Pozemní stavby,
- Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo Technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika,
- Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.

7.3 Ekonomická kvalifikace (§ 78 zákona)

Dodavatel prokáže ekonomickou kvalifikaci **předložením** ročního obrátu za poslední tři bezprostředně předcházející účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obrátu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. V souladu s § 73 odst. 6 písm. b) zákona zadavatel stanoví minimální úroveň ročního obrátu pro splnění ekonomické kvalifikace ve výši nejméně 100 mil. Kč za jeden rok (účetní období).

Dodavatel prokáže obrát výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

7.4 Technická kvalifikace (§ 79 zákona odst. 2 písm. a), c), d), e) a h) zákona)

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

7.4.1 seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, přičemž v souladu s § 73 odst. 6 písm. b) zákona stanoví zadavatel minimální úroveň pro splnění, a to:

- a) Minimálně 2 referenční zakázky spočívající v rekonstrukci budovy obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č.398/2009 Sb., bodu 1h) (stavba pro zdravotnictví a sociální služby), která spočívala ve stavebních úpravách, a to v hodnotě min. 100 mil. Kč bez DPH za každou referenční zakázku,
- b) Minimálně 2 referenční zakázky spočívající v rekonstrukci či novostavbě budovy obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. občanského vybavení, v rámci kterých byla provedena realizace TZB vč. rozvodů medicinálních plynů, kdy finanční objem rozvodů medicinálních plynů byl min. 5 mil. Kč bez DPH za každou referenční zakázku,
- c) Minimálně 2 referenční zakázky, kde byla v rámci rekonstrukce provedena přístavba ke stávající budově,
- d) Minimálně 2 referenční zakázky spočívající v rekonstrukci či novostavbě budovy obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. občanské vybavení, v rámci kterých byla provedena realizace potrubní pošty ve finančním objemu min. 4,5 mil. Kč bez DPH za každou referenční zakázku.

Zadavatel nepožaduje předložit celkem 8 rozdílných staveb.

Seznam realizovaných stavebních prací musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací;

7.4.2 seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky; v souladu s § 73 odst. 6 písm. b) zákona zadavatel stanoví minimální úroveň/požadavky k prokázání kvalifikace:

- a) **hlavní stavbyvedoucí** – minimálně 2 dokončené rekonstrukce budov občanské vybavenosti dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č.398/2009 Sb., bodu 1h) (stavba pro zdravotnictví a sociální služby), na kterých působil na pozici stavbyvedoucího, a to v hodnotě min. u jedné stavby za min. 100 mil. Kč bez DPH,

- b) **člen realizačního týmu** - minimálně 1 dokončená rekonstrukce budov občanské vybavenosti dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č.398/2009 Sb., bodu 1h) (stavba pro zdravotnictví a sociální služby), na kterých působil na pozici stavbyvedoucího, a to v hodnotě min. za min. 50 mil. Kč bez DPH za tuto stavbu,
- c) **specialista TZB** - minimálně 2 dokončené rekonstrukce budov občanské vybavenosti s TZB ve finančním objemu min. 25 mil. Kč bez DPH za stavbu,
- d) **specialista v oboru potrubní pošty** – minimálně 2 dokončené realizace potrubní pošty za min. 2 mil. Kč bez DPH za jednu realizaci,
- e) **technik k zajišťování úkolů v prevenci rizik;**

7.4.3 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím a k následujícím vedoucím pracovníkům, v souladu s § 73 odst. 6 písm. b) zákona zadavatel stanoví minimální úroveň/požadavky k prokázání kvalifikace.

- a) **první stavbyvedoucí** - autorizace nebo registrace osoby usazené v oboru „Pozemní stavby“ (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů), délka odborné praxe na pozici stavbyvedoucího pozemních staveb minimálně 10 roků, VŠ vzdělání stavebního směru. Doklad o autorizaci nebo registraci osoby usazené, předkládaný dodavatelem v nabídce, se bude vztahovat k osobě „stavbyvedoucího“ uvedené v návrhu smlouvy o dílo,
- b) **člen realizačního týmu** - autorizace nebo registrace osoby usazené v oboru „Pozemní stavby“ (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů), délka odborné praxe na pozici stavbyvedoucího pozemních staveb minimálně 5 roků,
- c) **specialista TZB** - autorizace nebo registrace osoby usazené v oboru „Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení“ (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů), délka odborné praxe minimálně 10 roků, VŠ vzdělání technického směru,
- d) **specialista v oboru potrubní pošty** - osvědčení dle § 7 Vyhlášky č. 50/1978 Sb., Vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice a osvědčení o proškolení, montáži a servisu výrobce stávající technologie potrubní pošty,
- e) **technik k zajišťování úkolů v prevenci rizik** - osvědčení o odborné způsobilosti prevence rizik podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 88/2016).

Dodavatel předloží zadavateli strukturované profesní životopisy (dále jen SPŽ) výše uvedených vedoucích pracovníků odpovědných za plnění veřejné zakázky. SPŽ musí být pracovníkem podepsán. Součástí SPŽ (jako jeho přílohy) musí být i osvědčení o odborné způsobilosti;

7.4.4 popisu opatření dodavatele k zajištění kvality, který bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky a který prokáže dodavatel ve smyslu § 80 odst. 1 zákona předložením certifikátu systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001 odpovídající předmětu zakázky (provádění staveb, jejich změn a odstraňování) vydaným akreditovanou osobou nebo obdobným dokumentem platným v Evropské unii osvědčeným akreditovaným subjektem;

7.4.5 popisem opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, prokáže dodavatel ve smyslu § 80 odst. 2 zákona předložením certifikátu ČSN EN ISO 14001 odpovídající předmětu zakázky vydaným akreditovanou osobou nebo obdobným dokumentem platným v Evropské unii osvědčeným akreditovaným subjektem.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů § 82 zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob § 83 zákona

1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

2) V souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona bude zadavatel považovat požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona za splněný, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby bude společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Bude-li však dodavatel prokazovat prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předloží doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Společné prokazování kvalifikace § 84 zákona

Zadavatel nestanoví žádné bližší vymezení pravidel pro případ, kdy se účastní zadávacího řízení společně dva či více dodavatelů. V takovém případě dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně.

Doklady o kvalifikaci § 86 zákona

Dodavatel nemůže nahradit předložení požadovaných dokladů čestným prohlášením. Doklady budou v rámci nabídky předloženy v prosté kopii. Před uzavřením smlouvy zadavatel v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona písemně požádá vybraného dodavatele o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. V případě nedoložení vyžádaných dokladů zadavatel vybraného dodavatele podle § 122 odst. 7 zákona vyloučí z účasti v zadávacím řízení.

V souladu s ust. § 86 odst. 5 zákona doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 zákona)

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
- b) základní způsobilost podle § 74 zákona.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů (§ 233 a násl. zákona)

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

8. Další podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel požaduje v souladu s § 104 písm. a) zákona, aby vybraný dodavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil tyto doklady:

- pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 50 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli. Zadavatel bude postupovat podle novelizovaného ustanovení § 122 zákona, který nabyl účinnosti dne 1. 6. 2021.

Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, bude zadavatel postupovat v souladu s § 125 zákona.

9. Nabídková cena

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v Kč bez DPH.

Zadavatel jako podmínku požaduje, aby dodavatelé doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové ceny, a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále též rozpočtu), které jsou součástí zadávací dokumentace. Veškeré nabídnuté materiály, výrobky a zboží v rámci naceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí být nepoužité, tzn. že veškeré nabídnuté materiály, výrobky a zboží musí být nové.

Pro zpracování položkového rozpočtu použije účastník výhradně soupis prací, dodávek a služeb, který byl zadavatelem uveřejněn v rámci zadávací dokumentace. Tuto podmínku je nutné dodržet s ohledem na skutečnost, že nabídky jednotlivých účastníků zadávacího řízení musí být vzájemně porovnatelné.

Účastník zadávacího řízení je povinen dodržet členění soupisu prací, dodávek a služeb a ocenit veškeré položky. Pokud účastník nedodrží položkovou skladbu soupisu prací, dodávek a služeb nebo neocení některou položku (neoceněná položka je též položka s nulovou hodnotou), bude zadavatel posuzovat nabídku účastníka jako nesplňující zadávací podmínky.

Jednotkové ceny jsou pro plnění předmětu veřejné zakázky cenami závaznými. Do ceny jednotlivých položek zahrne dodavatel veškeré náklady na práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla.

Podmínky překročení nabídkové ceny

V případě, že se vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další práce, které bude nezbytné provést, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.

10. Využití poddodavatele

Dodavatel v nabídce předloží Čestné prohlášení o využití poddodavatelů (příloha č. 4 Svazku 1).

Pokud dodavatel předpokládá plnit veřejnou zakázku nebo její část vyšší než 5 % z hodnoty nabídkové ceny prostřednictvím poddodavatele/-ů, požaduje zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 zákona, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pro uvedení všech poddodavatelů, jejichž plnění na veřejné zakázce bude vyšší než 5 % z hodnoty nabídkové ceny, dodavatel použije příslušný formulář ze zadávací dokumentace (příloha č. 5 Svazku 1).

Dodavatel (následně zhotovitel) odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel (následně zhotovitel) je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících dodavateli (následně zhotoviteli) ze smlouvy o dílo.

Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v předloženém seznamu poddodavatelů a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

11. Posouzení nabídek, hodnocení nabídek

11.1 Posouzení nabídek

Zadavatel, resp. jím ustanovená hodnotící komise, provede hodnocení nabídek v souladu s ust. § 119 odst. 1 zákona dle pravidel uvedených v zadávací dokumentaci.

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny postupuje zadavatel dle § 113 zákona.

V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a na základě hodnocení nabídek. Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 zákona provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení po hodnocení nabídek. Splnění podmínek účasti v zadávacím řízení provede zadavatel resp. jím zvolená hodnotící komise u vybraného dodavatele. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele bude provedeno na základě údajů a dokladů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení.

11.2 Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nabídková cena bez DPH. Nabídkovou cenu nemůže dodavatel překročit.

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnížší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty celkové nabídkové ceny bez DPH od nejnížší po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnížší celkovou nabídkovou cenou.

Účastník je povinen uvést do návrhu Smlouvy o dílo cenu z nabídkového soupisu prací, dodávek a služeb a to totožně (to znamená včetně haléřů). Účastníci zadávacího řízení NEBUDOU zaokrouhlovat do Smlouvy o dílo nabídkovou cenu z nabídkového soupisu prací, dodávek a služeb.

12. Jistota

Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši **2.900.000 Kč**.

Jistota může být účastníkem zadávacího řízení poskytnuta jednou z forem uvedených v ust. § 41 odst. 3 zákona, tj. formou složením peněžní částky na účet zadavatele, bankovní zárukou ve prospěch zadavatele nebo pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.

Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky v Kč (českých korunách) na účet zadavatel uvádí číslo účtu: 19-0633950217/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být tato připsána na účet zadavatele do uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Bankovní zárukou se dle § 2029 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku rozumí finanční záruka na základě záruční listiny vydané bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem.

Pojištění záruky se podle § 2868 odst. 2 občanského zákoníku v kontextu zadávacího řízení sjednává pro případ propadnutí jistoty, k němuž dojde, nesplní-li účastník zadávacího řízení své povinnosti vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení (§ 41 odst. 8 zákona).

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124 odst. 2 zákona. Pokud ze znění bankovní záruky nebo pojištění záruky nebude mimo jakoukoliv pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky nebo z pojištění záruky v uvedených případech, zadavatel účastníka vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty v souladu se zadávací dokumentací.

K zahraničním dokladům v cizím jazyce musí být připojen i jejich překlad do českého jazyka (prostý pracovní překlad). V případě pochybností o jeho správnosti si zadavatel může od účastníka zadávacího řízení vyžádat doložení překladu ověřeného tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků podle zák.č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Originál bankovní záruky musí být součástí nabídky – účastník do své elektronické nabídky zařadí originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů).

Písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu bude předložen v nabídce v kopii.

V případě poskytnutí jistoty formou složení (převodu) peněžní částky na účet zadavatele, bude v nabídce vložena kopie výpisu z banky o převodu jistoty na účet zadavatele.

13. Nabídka

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel, který se chce **zúčastnit zadávacího řízení, musí být registrován jako dodavatel v elektronickém systému E-ZAK:** <https://msk.ezak.cz/registrace.html>.

Pro získání možnosti přihlášení do systému E-ZAK je zapotřebí se registrovat do Centrální databáze dodavatelů (CDD) systému FEN.cz na adrese <https://fen.cz/#/registrace>, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti a návody k registraci.

Registrace dodavatele není okamžitá a je nutné jí provést s dostatečným předstihem - registrační proces trvá do 48 hodin (počítáno v pracovní dny).

Za řádné a včasné seznámení se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů dodavatele, odpovídá vždy dodavatel.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavateli předem si zkontrolovat technické požadavky na PC, nastavit kompatibilitu PC a zohlednit rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).

Podrobné instrukce k elektronickému nástroji E-ZAK jsou uvedeny v uživatelské příručce pro dodavatele pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/manual.html>

V souladu s ust. § 40 zákona zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 4 měsíců. Účastník zadávacího řízení nesmí v této lhůtě ze zadávacího řízení odstoupit. Zadávací lhůta nebežší po dobu, ve které nesmí zadavatel uzavřít smlouvu podle § 246 zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 7. 2021 v 10.00 hod.

Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Podle ustanovení § 107 odst. 4 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Podle ustanovení § 107 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona, pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o účastníkovi zadávacího řízení v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 Svazku 1. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

K zahraničním dokladům v cizím jazyce musí být připojen i jejich překlad do českého jazyka (prostý pracovní překlad). Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají v nabídce bez překladu (§ 45 odst. 3 zákona).

Zadavatel doporučuje podání nabídky v následující struktuře:

1. krycí list nabídky;
2. jistota dle čl. 12 Svazku 1;
3. doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona;
4. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona;
5. doklady prokazující splnění kritéria ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona;
6. doklady prokazující splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 zákona;
7. doklady o poddodavatelích dle čl. 10 Svazku 1;
8. doklady výrobce stávající provozované technologie potrubní pošty dle čl. 4 Svazku 1, bodu 4.2 Technické podmínky;
9. návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení s předepsanými přílohami (soupis prací, dodávek a služeb ve formátu pdf a v editovatelné podobě).

Podává-li více dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který z účastníků společné nabídky je v zadávacím řízení oprávněn jednat. Odeslání a doručení písemnosti tomuto účastníkovi společné nabídky se považuje za odeslání a doručení každému účastníkovi společné nabídky.

Zadavatel v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli odpovědnost společně a nerozdílně. Dodavatelé podávající společnou nabídku předloží v nabídce čestné prohlášení o splnění tohoto požadavku.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, je tento povinen postupovat dle § 88 zákona.

14. Otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Zadavatel nebo jím zmocněné osoby provedou otevření nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109 zákona.

15. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona, a to i z důvodu, že neobdrží finanční prostředky od zřizovatele.


V případě, že zadavatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace, pak má právo odstoupit od smlouvy o dílo.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení u třetích osob.

Zadavatel nehradí účastníkovi zadávacího řízení náklady za účast v zadávacím řízení s výjimkou případu předvídaného v ust. § 40 odst. 4 zákona.

V Opavě dne 3.6.2021

  Slezská nemocnice
v Opavě 1
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86
Předměstí, 745 01 Opava
IČO 47 61 37 50

Ing. Karel Siebert, MBA

ředitel

16. Seznam příloh Svazku 1

1. Krycí list nabídky
2. Projektová dokumentace
3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
4. ČP o využití poddodavatelů
5. Seznam poddodavatelů
6. Časový harmonogram prací