

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:

Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.

Otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-020173

Číslo oznámení v Úředním věstníku EU: 2021/S109-286355

Dne 30. 6. 2021 a dne 9. 7. 2021 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display 5.html

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz 01

V projektové dokumentaci v části „D.1.5 – Silnoproudá elektronika“ se nachází položka č. 131:

131	K	Pol460	signalizační panel ZIS na sestmě	ks	1,000
-----	---	--------	----------------------------------	----	-------

Ve zveřejněných podkladech pro silnoproudou elektroniku jsme nedohledali žádné detailní informace týkající se této položky.

Pro správné stanovení ceny proto žádáme zadavatele o bližší specifikaci tohoto signalizačního panelu.

Vysvětlení ZD:

Signalizační panel musí být kompatibilní s hlídačem izolačního stavu v rozvaděči nn. V projektu je uvažovaný hlídač fy Bender. Takže může být například typ - MK2430 - Univerzální kontrolní a signalizační panel nebo obdobný splňující požadované parametry.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz 02

V projektové dokumentaci v části „D.1.5 – Silnoproudá elektronika“ se nachází položka č. 2:

2	K	Pol331	rozvadeč RHD - dodávka dle výkresu 12	ks	1,000
---	---	--------	---------------------------------------	----	-------

Ve zveřejněných podkladech pro silnoproudou elektroniku jsme nedohledali výkres č. 12.

Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace o tento výkres.

Vysvětlení ZD:

Výkres 12 poskytuje zadavatel v příloze k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz 03

V projektové dokumentaci v části „D.1.5 – Silnoproudá elektronika“ se nachází položka č. 2, č. 14 a část D6 :

2	K	Pol331	rozdávěč RHD - dodávka dle výkresu 12	ks	1,000
14	K	Pol343	Rozváděč RHD - doplnění	ks	1,000

D6 Rozváděč RHD - doplnění

145	K	Pol474	stykač 25A/1, pomocný kontakt	ks	1,000
-----	---	--------	-------------------------------	----	-------

146	K	Pol475	jistič 10kA 2B/1	ks	1,000
147	K	Pol476	pojistkový odpínač 10/3	ks	2,000
148	K	Pol477	Pojistkový odpínač OEZ FH1-3A/F, pojistky do 160A	ks	2,000
149	K	Pol478	spoj. a podr. mat.	kg	50,000

Všechny tyto položky se týkají rozvaděče RHD a načítají se do celkové ceny.

Žádáme zadavatele o kontrolu výkazu výměr a stanovení, kolik ks rozvaděčů RHD má být v rámci cenové nabídky zpracováno.

Vysvětlení ZD:

Jsou to dvě samostatné položky, rozvaděče jsou nazvány stejně, ale jsou v jiných pavilonech. Položka 2 je dodávka nového rozvaděče a položka 14 je doplnění stávajícího rozvaděče se stejným názvem ve stávající rozvodně v sousedním pavilonu.

Žádost o vysvětlení ZD:

V projektové dokumentaci profese SO 01 Silnoproudá elektrotechnika chybí schéma rozvaděče RHD- výkres č.12 . Můžete doplnit chybějící výkres do zadávací dokumentace ?

Vysvětlení ZD:

Zadavatel příloze tohoto vysvětlení ZD poskytuje požadovaný výkres.

Žádost o vysvětlení ZD:

V projektové dokumentaci profese SO 01 Slaboproudá zařízení jsou dispozice druhého a třetího podlaží identické. Proto počty kusů ve výkazech výměr nesouhlasí s projektovou dokumentací. V legendě jsou správně uvedeny čísla místností , ale půdorys je zřejmě neopatřením převzatý z druhého podlaží včetně číselného označení. Například v legendě 3.np je uvedena místnost č.320 primář. V půdorysu 3.np je v této části budovy místnost č.218 Endoskopický sál. Opravte a doplňte do zadávací dokumentace správné výkresy třetího podlaží pro SLP rozvody.

Vysvětlení ZD:

Ano v exportu pdf je 2 a 3 patro identické, chyba exportu, správný export 3.np (výkres č.14) poskytuje zadavatel v příloze k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

Ve výkazu výměr profese SO 01 Slaboproudá zařízení je položka č. 145 s textem : kompaktní evakuační systém, max. 8 až 128 reproduktorových zón ...ks...1. (Poznámka k položce: kompaktní evakuační systém, max. 8 až 128 reproduktorových zón, včetně RACK skříně, propojovací kabeláže, záložních zdrojů) Podle projektové dokumentace stačí ústředna se dvěma zónami o celkovém výkonu 160.5W .Můžete specifikovat minimální technické požadavky pro kompaktní evakuační ústřednu ?

Vysvětlení ZD:

Stačí kompaktní systém ERO pro dvě zóny s požadovaným výkonem do 200W.

Žádost o vysvětlení ZD:

V technické zprávě profese SO 01 Slaboproudá zařízení je uvedeno : 1.2. Strukturovaná kabeláž a tel. rozvod (SK+T) - Celý systém bude realizován kabely a koncovými prvky, které splňují předepsané parametry pro kategorii 5e. Celý systém bude proveden čtyř párovými kabely UTP. Ve výkazu výměr jsou

ale zásuvky, patch panely a propojovací patch kabely specifikovány jako cat 6 . Potvrďte, že máme ocenit dle technické zprávy všechny prvky SK v kategorii cat 5E provedení UTP.

Vysvětlení ZD:

Ocenit všechno v cat 6.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30. 9. 2021 v 10.00 hod.**

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová

Hi – 2 ing, s.r.o.

smluvní zástupce zadavatel

Přílohy:

Výkres Rozvaděč RHD

Výkres Půdorys 3. NP