DO	2x 2x 4x	DO
AO		AO
DI	2x	DI
AI		AI
24V	4x	24V
230/400V		230/400V



LEGENDA MaR:

Tout	TEPLOTA VENKOVNÍ
Tin	TEPLOTA PROSTOR
ZAP	ZAPLAVENÍ
Tvys	TEPLOTA VÝSTUP Z KOTLE
Tzpa	TEPLOTA ZPÁTEČKA
Tsb	TEPLOTA SBĚRAČ
Tro	TEPLOTA ROZDĚLOVAČ
PS	TLAK V SYSTÉMU
VM	VODOMĚR
PM	PLYNOMĚR
EM	ELEKTROMĚR
BAP	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU
UPR	ÚPRAVNA VODY
AHU	SAHARA, VZT JEDNOTKA
ČO	OBĚHOVÉ ČERPADLO
ČP	PROHŘÍVACÍ ČERPADLO
YM	FASÁDNÍ KLAPKA

INVESTOR: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61, Třinec

PROJEKT: HAVARIJNÍ ZDROJ VYTÁPĚNÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
CERGO ENERGY s.r.o.
Jungmannova 1899
666 01 Tišnov
IČ: 032 429 19
CERGO ENERGY ENERGETICKÉ PROJEKTY
projekce@cergo.cz

OBJEKT - ČÁST: HAVARIJNÍ ZDROJ TEPLA

ZAKÁZKA ČÍSLO: 205Z045

PROFESE - UCELENÁ ČÁST: 1.4 ELEKTRO+MaR

PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI
PC energo s.r.o.
Údolní 579/47
602 00 BRNO

STUPEŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN DVOŘÁK
KONTROLOVAL :	ING. MARTIN DVOŘÁK
VYPRACOVAL :	ALEXANDR DOSTAL

NÁZEV VÝKRESU : SCHEMA

ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
1.4.3	-	R00	2021-01	